

事 務 連 絡  
平成 29 年 12 月 27 日

公益社団法人全日本病院協会 御中

厚生労働省医政局地域医療計画課

病院におけるアスベスト（石綿）使用実態調査に係るフォローアップ  
調査の結果の公表及び今後の対応等について

病院におけるアスベスト対策については、種々御理解と御協力を賜り厚く御礼申し上げます。

厚生労働省においては、アスベスト対策の重要性に鑑み、熊本県を除く各都道府県衛生主管部（局）長あてに発出した、「病院におけるアスベスト（石綿）対策に係る指導の徹底及びアスベスト（石綿）使用実態調査に係るフォローアップ調査に実施について（依頼）」（平成 29 年 2 月 14 日付け医政地発 0214 第 2 号厚生労働省医政局地域医療計画課長通知）、熊本県健康福祉部長あてに発出した、「病院における吹付けアスベスト（石綿）等使用実態調査に係るフォローアップ調査及びアスベスト（石綿）含有保温材等使用実態調査の実施について」（平成 29 年 6 月 21 日付け医政地発 0621 第 3 号厚生労働省医政局地域医療計画課長通知）に基づいて、病院におけるアスベスト使用実態調査に係るフォローアップ調査を実施しました。今般、別添のとおり、その調査結果を公表（厚生労働省ホームページに掲載）するとともに、アスベストに係る今後の対応等について、各都道府県知事あてに通知を発出いたしましたので、御承知おきください。

今後とも、アスベスト対策の重要性を御理解いただき、引き続き御協力を賜りますようお願いいたします。

医政発 1227 第 1 号  
平成 29 年 12 月 27 日

各都道府県知事 殿

厚生労働省医政局長  
(公 印 省 略)

病院におけるアスベスト（石綿）使用実態調査に係るフォローアップ  
調査の結果の公表及び今後の対応等について（通知）

病院におけるアスベスト（石綿）対策については、昨年、「病院における吹付けアスベスト（石綿）等使用実態調査に係るフォローアップ調査及びアスベスト（石綿）含有保温材等使用実態調査の調査結果の公表並びに今後の対応等について（通知）」（平成 28 年 12 月 27 日付け医政発 1227 第 1 号厚生労働省医政局長通知）により「病院における吹付けアスベスト（石綿）等使用実態調査に係るフォローアップ調査」及び「病院におけるアスベスト（石綿）含有保温材等使用実態調査」（以下、両調査を合わせて「アスベスト使用実態調査」という。）の結果を公表し、適切な対応をお願いするとともに、アスベストのばく露のおそれがある場所を有している病院（以下、「要措置病院」という。）、分析調査中の病院及び未回答の病院のその後の状況について、改めて報告をお願いする旨通知したところですが、今般、別添のとおり、病院におけるアスベスト使用実態調査に係るフォローアップ調査の結果を公表しましたので通知します。

貴職におかれましては、要措置病院等について下記事項に留意の上、引き続き適切な対応をお願いいたします。

記

1. 要措置病院への対応について

石綿障害予防規則（平成 17 年厚生労働省令第 21 号）第 10 条において、労働者がアスベストにばく露するおそれがあるときは、事業者の義務として、吹き付けられたアスベスト又は保温材、耐火被覆材等の除去、封じ込め、囲い込み等の措置（以下「除去等」という。）を講じなければならないとされていることから、要措置病院に対し、アスベスト除去等の措置を講じる時期を早急に確認するとともに、確実に除去等の措置が行われるよう必要な指導を

お願いします。

特に、患者利用のある場所において、アスベストのばく露のおそれのある場所を有する病院については、患者の安全対策に万全に期すためにも、保健所設置市又は特別区の医療監視部門と十分連携の上、直ちに医療法（昭和 23 年法律第 205 号）第 24 条第 1 項に基づく、施設の使用制限、修繕等の命令を行うなどの対応をお願いいたします。

また、措置時期が明確でない場合や要措置状態が継続している場合、適切な措置を講じる予定がない場合等については、保健所設置市又は特別区の医療監視部門と十分連携の上、平成 30 年以内に除去等の措置の実施時期を明確にするとともに、必要に応じ、医療法第 24 条第 1 項に基づく、施設の使用制限、修繕等の命令を行うなどの対応をお願いいたします。

併せて、アスベストのばく露のおそれのある場所については、除去等の措置が行われるまでの間、立入禁止措置、当該場所に管理上立ち入る際の労働者の呼吸用保護具及び作業衣又は保護衣の使用の徹底等が行われるよう、改めて指導の徹底を図るようお願いいたします。

## 2. 分析調査中の病院及び未回答の病院への対応について

分析調査中の病院及び未回答の病院に対しては、設計図書等による確認の時期又は分析調査を実施する時期を早急に確認するとともに、確実に分析調査が行われるよう必要な指導をお願いします。

また、分析調査等の実施時期が明確でない場合や分析調査等が実施されない状態が継続している場合等には、保健所設置市又は特別区の医療監視部門と十分連携の上、アスベストのばく露のおそれの有無等の状況について、医療法第 25 条第 1 項に基づく、必要な報告を命じ、平成 30 年以内に調査実施時期を明確にするとともに、その結果を踏まえ、必要に応じ、医療法第 24 条第 1 項に基づく、施設の使用制限、修繕等の命令を行うなどの対応をお願いいたします。

併せて、アスベストの飛散状況が不明な場所については、アスベストの粉じんが飛散しているものとみなし、当該場所への立入禁止措置、当該場所に管理上立ち入る際の労働者の呼吸用保護具及び作業衣又は保護衣の使用の徹底等が行われるよう、改めて指導の徹底を図るようお願いいたします。

## 3. 今後の対応について

今回の調査結果における要措置病院、分析調査中の病院、未回答の病院に対しては、その後の状況について、後日改めて報告をお願いする予定ですので、御了知ください。

平成29年12月27日（水）

【照会先】

医政局 地域医療計画課 医療関連サービス室

担当 板井、堅田（内線2538、2539）

（代表電話）03-5253-1111

（直通電話）03-3595-2185

報道関係者各位

## 病院におけるアスベスト（石綿）使用実態調査に係るフォローアップ調査の調査結果について

病院におけるアスベスト（石綿）使用実態調査に係るフォローアップ調査の結果をとりまとめましたので、公表いたします。

### 【調査結果のポイント】

#### 〔吹付けアスベスト（石綿）等使用実態調査に係るフォローアップ調査〕

- 調査時点は平成29年7月1日
- アスベストのばく露のおそれのある場所を有する病院数は15病院（平成28年12月公表時（前回）では16病院）
- アスベストの有無を分析調査中の病院数は18病院（平成28年12月公表時（前回）では16病院）

#### 〔アスベスト（石綿）含有保温材等使用実態調査に係るフォローアップ調査〕

- 調査時点は平成29年7月1日
- アスベストのばく露のおそれのある場所を有する病院数は113病院（平成28年12月公表時（前回）では147病院）
- アスベストの有無を分析調査中の病院数は543病院（平成28年12月公表時（前回）では1,516病院）

なお、前回の調査においては、平成28年熊本地震の影響を鑑み、熊本県内の病院を調査対象外としていたが、今回の調査では調査対象とした。

病院に係るアスベスト除去等の取組については、従前から、使用実態の調査及びその結果を踏まえた指導を行っております。

〔吹付けアスベスト（石綿）等使用実態調査の経緯〕

- ・ 平成 20 年 5 月に病院における吹付けアスベスト等の使用実態調査を実施し、平成 20 年 9 月にその調査結果を公表
- ・ 平成 20 年 10 月、平成 21 年 12 月、平成 24 年 2 月及び平成 28 年 7 月にフォローアップ調査を実施し、平成 21 年 3 月、平成 22 年 3 月、平成 24 年 3 月及び平成 28 年 12 月に調査結果を公表
- ・ 平成 29 年 7 月にフォローアップ調査を実施

〔アスベスト（石綿）含有保温材等使用実態調査の経緯〕

- ・ 石綿障害予防規則の一部を改正する省令（平成 26 年厚生労働省令第 50 号）において、吹付けアスベストに加え、建築物等に張り付けられたアスベストを含有する断熱材、保温材及び耐火被覆材についても、損傷、劣化等により、労働者がアスベストにばく露するおそれがあるときは、事業者は、除去、封じ込め、囲い込み等の措置を講じなければならないとされたことを踏まえ、平成 28 年 7 月に病院におけるアスベスト（石綿）含有保温材等使用実態調査を実施し、平成 28 年 12 月に調査結果を公表
- ・ 平成 29 年 7 月にフォローアップ調査を実施

今般、平成 29 年 7 月に実施した吹付けアスベスト（石綿）等使用実態調査に係るフォローアップ調査及びアスベスト（石綿）含有保温材等使用実態調査に係るフォローアップ調査の結果を取りまとめましたので、別紙のとおりお知らせします。

なお、厚生労働省としては、調査結果を踏まえ、都道府県等に対して以下のとおり病院に対する指導を要請しました。

- ・ アスベストのばく露のおそれのある場所を有する病院に対し、速やかに、除去等の措置を講じる時期を報告させるとともに、確実に除去等の措置が行われるよう、指導の徹底を図ること
- ・ 患者利用のある病院において、アスベストのばく露のおそれのある場所を有する場所を有する病院については、直ちに医療法第 24 条第 1 項に基づく、施設の使用制限、修繕等の命令を行うこと
- ・ 適切な措置を講じない病院及び措置時期を明確にしない病院等については、平成 30 年内に実施時期を明確にし、必要に応じて医療法第 24 条第 1 項に基づく、施設の使用制限、修繕等の命令を行うこと
- ・ 分析調査中の病院及び未回答の病院に対し、分析調査の実施時期を報告させるとともに、確実に分析調査が行われるよう指導の徹底を図ること

- ・ 分析調査を実施しない病院、分析調査の実施時期を明確にしない病院等については、平成 30 年内に実施時期を明確にし、必要に応じて医療法第 24 条第 1 項に基づく、施設の使用制限、修繕等の命令を行うこと
- ・ 措置を講じるまでの間は、アスベストの飛散状況の不明な場所、ばく露のおそれがある場所への立入禁止措置、管理上立ち入る際の防じんマスクの着用等、ばく露を回避するための措置を徹底すること 等

病院におけるアスベスト（石綿）使用実態調査に係るフォローアップ調査について

I. 趣旨

標記使用実態調査について、「病院におけるアスベスト（石綿）対策に係る指導の徹底及びアスベスト（石綿）使用実態調査に係るフォローアップ調査の実施について（依頼）」（平成 29 年 2 月 14 日付け医政地発 0214 第 2 号厚生労働省医政局地域医療計画課長通知）等に基づき、平成 28 年 12 月 27 日の公表以後の進捗状況を取りまとめた。

II. 調査の結果

1. 病院における吹付けアスベスト等使用実態調査

(1) 調査対象病院数

《前回》 6,590 病院 → 《今回》 6,466 病院

(2) 調査対象病院数の状況

	《前回》	《今回》
調査対象病院数	6,590 (100.0%)	6,466 (100.0%)
のうち、		
① 吹付けアスベスト等がある場所を有する病院	1,320 (20.0%)	1,315 (20.3%)
② ①のうち、除去等の措置済み状態にある病院	703 (10.7%)	710 (11.0%)
③ ①のうち、石綿等の粉じんの飛散により、 ばく露のおそれのない病院	601 ( 9.1%)	590 ( 9.1%)
④ ①のうち、石綿等の粉じんの飛散により、 ばく露のおそれのある場所を有する病院	16 ( 0.3%)	15 ( 0.2%)
-----		
⑤ ④のうち、ばく露のおそれのある場所が日常利用 する場所である病院	1 ( 0.1%)	1 ( 0.1%)
[ うち 措置予定	0	1
[ うち 措置未定	1	0
⑥ ④のうち、ばく露のおそれのある場所が日常利用 する場所以外の場所である病院	15 ( 0.2%)	14 ( 0.1%)
[ うち 措置予定	12	10
[ うち 措置未定	3	4
⑦ 分析調査中の病院	16 ( 0.3%)	18 ( 0.2%)
⑧ 未回答の病院	0 ( 0.0%)	1 ( 0.1%)

※ 前回：平成 28 年 12 月公表

今回：平成 29 年 12 月公表

※ 前回の調査においては、熊本県内の病院は調査対象外としていた。

## 2. 病院におけるアスベスト含有保温材等使用実態調査

### (1) 調査対象病院数

《前回》 7,548 病院 → 《今回》 7,519 病院

### (2) 調査対象病院数の状況

	《前回》	《今回》
調査対象病院数	7,548 (100.0%)	7,519 (100.0%)
のうち、		
① アスベスト含有保温材等がある場所を有する病院	865 (11.5%)	1,290 (17.1%)
② ①のうち、除去等の措置済み状態にある病院	238 ( 3.2%)	379 ( 5.0%)
③ ①のうち、石綿等の粉じんの飛散により、 ばく露のおそれのない病院	480 ( 6.4%)	798 (10.6%)
④ ①のうち、石綿等の粉じんの飛散により、 ばく露のおそれのある場所を有する病院	147 ( 1.9%)	113 ( 1.5%)
-----		
⑤ ④のうち、ばく露のおそれのある場所が日常利用 する場所である病院	46 ( 0.6%)	18 ( 0.2%)
[ うち 措置予定	26	8
[ うち 措置未定	20	10
⑥ ④のうち、ばく露のおそれのある場所が日常利用 する場所以外の場所である病院	101 ( 1.3%)	95 ( 1.3%)
[ うち 措置予定	42	48
[ うち 措置未定	59	47
⑦ 分析調査中の病院	1,516 (20.1%)	543 ( 7.2%)
⑧ 未回答の病院	87 ( 1.2%)	4 ( 0.1%)

※ 前回：平成 28 年 12 月公表

今回：平成 29 年 12 月公表

※ 前回の調査においては、熊本県内の病院は調査対象外としていた。

## 病院における吹付けアスベスト(石綿)等使用実態調査に係るフォローアップ調査について

### ○ 平成28年12月公表(前回)

	全病院数	調査対象病院数	回答病院数	吹付けアスベスト(石綿)等がある場所を有しない病院数	吹付けアスベスト(石綿)等がある場所を有する病院数(①)	左記(①)のうち、措置済状態にある場所を有する病院数(②)	左記(①)のうち、措置済状態ではないもの		分析調査中の病院数	未回答の病院数
							損傷、劣化等による石綿等の粉じんの飛散により、ばく露のおそれがない病院数(③)	損傷、劣化等による石綿等の粉じんの飛散により、ばく露のおそれがある場所を有する病院数(④)		
病院	8,218	6,590 <100.0%>	6,574 (100.0%) <99.8%>	5,254 (79.9%) <79.7%>	1,320 (20.1%) <20.0%>	703 (10.7%) <10.7%>	601 (9.1%) <9.1%>	16 (0.3%) <0.3%>	16 <0.3%>	0 <0.0%>

### ○ 平成29年12月公表(今回)

	全病院数	調査対象病院数	回答病院数	吹付けアスベスト(石綿)等がある場所を有しない病院数	吹付けアスベスト(石綿)等がある場所を有する病院数(①)	左記(①)のうち、措置済状態にある場所を有する病院数(②)	左記(①)のうち、措置済状態ではないもの		分析調査中の病院数	未回答の病院数
							損傷、劣化等による石綿等の粉じんの飛散により、ばく露のおそれがない病院数(③)	損傷、劣化等による石綿等の粉じんの飛散により、ばく露のおそれがある場所を有する病院数(④)		
病院	8,383	6,466 <100.0%>	6,447 (100.0%) <99.7%>	5,132 (79.6%) <79.4%>	1,315 (20.4%) <20.3%>	710 (11.0%) <11.0%>	590 (9.2%) <9.1%>	15 (0.2%) <0.2%>	18 <0.2%>	1 <0.1%>

#### 【注記事項】

- ※1. 各都道府県等からの報告について集計したもの(平成28年12月公表分は、平成28年熊本地震の影響を考慮し、熊本県内の病院は対象外)。
- ※2. 「全病院数」とは、各都道府県が把握している病院並びに国立ハンセン病療養所、国立高度専門医療研究センター、国立病院機構及び地域医療機能推進機構の病院の合計をいい、国立大学法人の病院は含まない数をいう。
- ※3. 「調査対象病院数」とは、各都道府県等が把握している、平成8年度以前に竣工(改修工事を含む。)した病院数をいう。
- ※4. 「回答病院数」とは、「調査対象病院数」のうち、吹付けアスベスト等の使用の有無について報告のあった病院数をいう(分析調査中と回答があったものを除く)。
- ※5. ①欄は、吹付けアスベスト等が使用されている場所を有する病院数。
- ※6. ②欄は、①のうち、「除去」、「封じ込め状態」又は「囲い込み状態」のいずれかの措置をとった状態(以下「措置済状態」という。)にある場所のみを有する病院数。
- ※7. ③欄は、①のうち、「措置済状態」ではないが、吹付けアスベスト等の損傷、劣化等による石綿等の粉じんの飛散により、ばく露のおそれがない病院数。
- ※8. ④欄は、①のうち、「措置済状態」ではなく、吹付けアスベスト等の損傷、劣化等による粉じんの飛散により、ばく露のおそれがある場所を有する病院数(立入禁止等のばく露を回避するための措置を実施している場合を含む。)
- ※9. ばく露のおそれがある病院として挙げられるものの中には、ばく露のおそれがある場所が患者が利用しない場所である病院も含まれている。
- ※10. (       %)は回答病院数に対する率、<       %)は調査対象病院数に対する率。

# 病院におけるアスベスト(石綿)含有保温材等使用実態調査に係るフォローアップ調査について

## ○ 平成28年12月公表(前回)

	全病院数	調査対象病院数	回答病院数	アスベスト(石綿)含有保温材等がある場所を有しない病院数	アスベスト(石綿)含有保温材等がある場所を有する病院数 ①	左記①のうち、措置済状態にある場所を有する病院数 ②	左記①のうち、措置済状態ではないもの		分析調査中の病院数	未回答の病院数
							損傷、劣化等による石綿等の粉じんの飛散により、ばく露のおそれがない病院数③	損傷、劣化等による石綿等の粉じんの飛散により、ばく露のおそれがある場所を有する病院数④		
病院	8,218	7,548	5,945 (100.0%) <78.8%	5,080 (85.4%) <67.3%	865 (14.6%) <11.5%	238 (4.0%) <3.2%	480 (8.1%) <6.4%	147 (2.5%) <1.9%	1,516 <20.1%	87 <1.1%

## ○ 平成29年12月公表(今回)

	全病院数	調査対象病院数	回答病院数	アスベスト(石綿)含有保温材等がある場所を有しない病院数	アスベスト(石綿)含有保温材等がある場所を有する病院数 ①	左記①のうち、措置済状態にある場所を有する病院数 ②	左記①のうち、措置済状態ではないもの		分析調査中の病院数	未回答の病院数
							損傷、劣化等による石綿等の粉じんの飛散により、ばく露のおそれがない病院数③	損傷、劣化等による石綿等の粉じんの飛散により、ばく露のおそれがある場所を有する病院数④		
病院	8,383	7,519	6,972 (100.0%) <92.7%	5,682 (81.5%) <75.6%	1,290 (18.5%) <17.1%	379 (5.4%) <5.0%	798 (11.5%) <10.6%	113 (1.6%) <1.5%	543 <7.2%	4 <0.1%

### 【注記事項】

- ※1. 各都道府県等からの報告について集計したもの（平成28年熊本地震の影響を考慮し、熊本県内の病院は対象外）。
- ※2. 「全病院数」とは、各都道府県が把握している病院並びに国立ハンセン病療養所、国立高度専門研究医療センター、国立病院機構及び地域医療機能推進機構の病院の合計をいい、国立大学法人の病院は含まない数をいう。
- ※3. 「調査対象病院数」とは、各都道府県等が把握している、全病院数のうち平成18年9月1日以後に新築の工事に着手した病院数を除く病院
- ※4. 「回答病院数」とは、「調査対象病院数」のうち、アスベスト(石綿)含有保温材等の使用状況の有無について報告のあった病院数をいう（分析調査中と回答があったものを除く）。
- ※5. ①欄は、アスベスト(石綿)含有保温材等が使用されている場所を有する病院数。
- ※6. ②欄は、①のうち、「除去」、「封じ込め状態」又は「囲い込み状態」のいずれかの措置をとった状態（以下「措置済状態」という。）にある場所のみを有する病院数。
- ※7. ③欄は、①のうち、「措置済状態」ではないが、アスベスト(石綿)含有保温材等の損傷、劣化等による石綿等の粉じんの飛散により、ばく露のおそれがない病院数。
- ※8. ④欄は、①のうち、「措置済状態」ではなく、アスベスト(石綿)含有保温材等の損傷、劣化等による粉じんの飛散により、ばく露のおそれがある場所を有する病院数（立入禁止等のばく露を回避するための措置を実施している場合を含む。）。
- ※9. ばく露のおそれがある病院として挙げられるものの中には、ばく露のおそれがある場所が患者が利用しない場所である病院も含まれている。
- ※10. (        %) は回答病院数に対する率、 <        %) は調査対象病院数に対する率。

**病院における吹付けアスベスト（石綿）等使用実態調査に係るフォローアップ調査**  
【都道府県別】

都道府県別	全病院数	調査対象病院数	回答病院数	吹付けアスベスト（石綿）等がある場所を有しない病院		吹付けアスベスト（石綿）等がある場所を有する病院(①)		左記(①)のうち、措置済状態にある場所を有する病院(②)		左記(①)のうち、措置済状態ではないもの						分析調査中の病院数	未回答の病院数
				病院数	病院数	病院数	病院数	損傷、劣化等による石綿等の粉じんの飛散により、ばく露のおそれがある場所を有する病院(④)									
								④ 病院数	⑤日常利用する場所			⑥その他の場所					
									病院数	措置予定	未定	病院数	措置予定	未定			
北海道	552	406	405	335	70	33	36	1	0	0	0	1	0	1	0	1	
青森県	90	69	69	50	19	9	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
岩手県	89	52	52	44	8	2	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
宮城県	133	95	95	69	26	13	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
秋田県	66	62	62	43	19	17	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
山形県	66	47	47	34	13	7	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
福島県	125	110	110	74	36	24	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
茨城県	173	147	146	113	33	15	16	2	0	0	0	2	1	1	1	0	
栃木県	104	85	85	76	9	3	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
群馬県	124	106	106	94	12	9	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
埼玉県	338	229	229	165	64	42	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
千葉県	278	190	190	155	35	15	19	1	0	0	0	1	1	0	0	0	
東京都	631	418	418	305	113	49	61	3	0	0	0	3	3	0	0	0	
神奈川県	330	278	278	218	60	35	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
新潟県	127	83	83	71	12	8	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
富山県	102	71	71	59	12	4	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
石川県	88	75	75	50	25	11	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
福井県	64	62	62	55	7	3	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
山梨県	57	38	38	33	5	2	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
長野県	124	101	101	75	26	15	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
岐阜県	98	86	86	70	16	11	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
静岡県	173	127	127	99	28	18	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
愛知県	317	224	223	166	57	31	25	1	0	0	0	1	1	0	1	0	
三重県	92	3	3	1	2	0	0	2	0	0	0	2	2	0	0	0	
滋賀県	53	40	40	38	2	1	0	1	0	0	0	1	1	0	0	0	
京都府	163	128	128	96	32	22	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
大阪府	513	386	381	285	96	40	54	2	0	0	0	2	0	2	5	0	
兵庫県	343	302	302	248	54	18	35	1	0	0	0	1	1	0	0	0	
奈良県	74	53	53	41	12	5	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
和歌山県	81	61	61	48	13	10	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
鳥取県	41	29	29	24	5	2	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
島根県	47	37	37	31	6	2	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
岡山県	158	137	137	108	29	21	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
広島県	238	203	203	167	36	13	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
山口県	140	115	115	100	15	5	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
徳島県	107	84	84	72	12	4	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
香川県	85	68	68	60	8	6	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
愛媛県	137	120	120	99	21	11	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
高知県	126	95	95	86	9	2	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
福岡県	452	292	291	238	53	26	27	0	0	0	0	0	0	0	1	0	
佐賀県	100	71	71	58	13	6	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
長崎県	146	146	146	121	25	11	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
熊本県	204	204	194	180	14	8	6	0	0	0	0	0	0	0	10	0	
大分県	149	122	122	104	18	9	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
宮崎県	135	111	111	100	11	5	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
鹿児島県	240	214	214	200	14	6	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
沖縄県	89	63	63	48	15	7	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
小計	8,162	6,245	6,226	5,006	1,220	616	590	14	0	0	0	14	10	4	18	1	
国立ハンセン病療養所	13	13	13	10	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
国立研究開発法人国立高度専門医療研究センター	8	8	8	5	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
独立行政法人国立病院機構	143	143	143	69	74	74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
独立行政法人地域医療機能推進機構	57	57	57	42	15	14	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	
小計	221	221	221	126	95	94	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	
合計	8,383	6,466	6,447	5,132	1,315	710	590	15	1	1	0	14	10	4	18	1	

病院における吹付けアスベスト（石綿）等使用実態調査に係るフォローアップ調査  
【開設者別】

	全病院数	調査対象病院数	回答病院数	吹付けアスベスト(石綿)等がある場所を有しない病院	吹付けアスベスト(石綿)等がある場所を有する病院(①)	左記(①)のうち、措置済状態にある場所を有する病院(②)	左記(①)のうち、措置済状態ではないもの 選別、劣化期による石綿等の粉じんの飛散により、ばく露のおそれがない病院(③)	左記(①)のうち、措置済状態ではないもの							分析調査中の病院数	未回答の病院数	
								④ 病院数	⑤日常利用する場所			⑥その他の場所					
									病院数	措置予定	未定	病院数	措置予定	未定			
厚生労働省	14	14	14	10	4	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
法務省	5	3	3	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
宮内庁	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
防衛省	17	15	15	11	4	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
独立行政法人	248	240	240	142	98	92	5	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0
都道府県	201	143	143	107	36	20	14	2	0	0	0	2	2	0	0	0	0
市町村	623	435	434	322	112	70	41	1	0	0	0	1	0	1	1	1	0
地方独立行政法人	91	61	61	52	9	3	5	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0
日赤	92	73	73	56	17	6	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
済生会	81	57	56	53	3	1	1	1	0	0	0	1	1	0	1	1	0
厚生連	104	72	72	41	31	21	9	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0
北社協	7	3	3	1	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
国共連	33	24	24	12	12	6	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地共連	9	8	8	5	3	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
私学事業団	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
健保連	9	6	6	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
国保連	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
公益法人	204	158	158	123	35	24	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
医療法人	5,767	4,468	4,452	3,696	756	359	392	5	0	0	0	5	3	2	15	1	1
社会福祉法人	194	147	147	113	34	18	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の法人	331	236	235	161	74	40	33	1	0	0	0	1	1	0	1	1	0
生協組合	82	55	55	37	18	11	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
会社	39	35	35	24	11	4	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
個人	229	211	211	159	52	27	23	2	0	0	0	2	1	1	0	0	0
合計	8,383	6,466	6,447	5,132	1,315	710	590	15	1	1	0	14	10	4	18	1	1

病院における吹付けアスベスト（石綿）等使用実態調査に係るフォローアップ調査（病院個表）

都道府県	開設者種別	病院名	病院の状況	ばく露のおそれのある場所		今後の計画	時期	今後の計画や時期が未定の理由
				患者利用あり	患者利用なし			
01北海道	18医療法人	医療法人社団静和会 静和記念病院	ばく露のおそれのある状態	－	ポイラー室	未定	どのように措置すべきか等、業者と打ち合わせ中	関係職員しか入らないポイラー室のため、どのように対応すべきかも含め打ち合わせ中のため
08茨城県	10厚生連	JAとりで総合医療センター	ばく露のおそれのある状態	－	エレベーター機械室	除去等の措置を実施	平成29年度予算に計上しており、現在工事準備中	－
08茨城県	18医療法人	大洗海岸病院	ばく露のおそれのある状態	－	機械室	除去等の措置を実施	未定	病院新築予定であるが、建築時期調整中のため
12千葉県	18医療法人	三橋病院	ばく露のおそれのある状態	－	ポイラー室	除去等の措置を実施	平成32年3月まで	－
13東京都	9済生会	東京都済生会中央病院	ばく露のおそれのある状態	－	ポイラー室 機械室 変電室	除去等の措置を実施	平成30年1月末まで	－
13東京都	18医療法人	北原リハビリテーション病院	ばく露のおそれのある状態	－	エレベーター機械室	除去等の措置を実施	平成29年12月新棟へ移転する予定	－
13東京都	20その他の法人	慶應義塾大学病院	ばく露のおそれのある状態	－	機械室	除去等の措置を実施	平成31年1月から解体工事開始予定	－
23愛知県	5都道府県	心身障害者コロニー中央病院	ばく露のおそれのある状態	－	機械室	除去等の措置を実施	平成31年3月に医療療育総合センター（仮称）本館棟に移転するため、現病院は使用なくなり、また、移転後の医療療育総合センター（仮称）第3期先行工事において、解体されることとなっている。	－
24三重県	7地方独立行政法人	桑名南医療センター	ばく露のおそれのある状態	－	機械室	除去等の措置を実施	平成30年5月以降	－
24三重県	23個人	田中病院	ばく露のおそれのある状態	－	ポイラー室 機械室 倉庫	除去等の措置を実施	平成30年3月までに依頼予定	－
25滋賀県	5都道府県	滋賀県立成人病センター	ばく露のおそれのある状態	－	電気室	除去等の措置を実施	平成31～32年度の施設再編工事の際に措置（建物取壊除去）予定	－
27大阪府	6市町村	富田林病院	ばく露のおそれのある状態	－	受電室	除去等の措置を実施	ポイラー室、機械室は措置済み、受電室が未定	平成34年以降に建て替え有り
27大阪府	23個人	革島病院	ばく露のおそれのある状態	－	機械室	除去等の措置を実施	病院自体の建物も老朽化が進み、築40年を過ぎ、建替えや移転も近い将来あることも考えられるため、時期を平成39年9月までに措置を行う。	－
28兵庫県	18医療法人	高岡病院	ばく露のおそれのある状態	－	エレベーター機械室 機械室	除去等の措置を実施	平成30年2月末 解体撤去	－
43熊本県	28JCHO	人吉医療センター	ばく露のおそれのある状態	－	職員宿舎	除去等の措置を実施	平成29年12月20日から除去工事開始予定（平成30年1月13日完了予定）	－
23愛知県	18医療法人	医療法人 聖俊会 樋口病院	分析調査依頼中	－	－	－	－	－
27大阪府	18医療法人	医療法人真心会 真心会病院	分析調査依頼中	－	－	－	－	－
08茨城県	18医療法人	アイビークリニック	分析調査依頼予定	－	－	分析調査を実施	平成30年4月に実施する予定	－
27大阪府	20その他の法人	一般財団法人大阪府警察協会 北大阪警察病院	分析調査依頼予定	－	－	分析調査を実施	今年度中	－
27大阪府	18医療法人	医療法人医誠会 城東中央病院	分析調査依頼予定	－	－	分析調査を実施	平成29年11月に分析調査実施予定。今後の計画については分析結果の確認し検討する。	－
27大阪府	18医療法人	医療法人津樹会 城東病院	分析調査依頼予定	－	－	分析調査を実施	平成32年3月までにアスベスト使用分析調査を行ない、その結果に基づいて除去措置などの対応策を講じる予定。調査に係る費用を含めて検討中。	－
27大阪府	18医療法人	医療法人社団丸山会 八戸の里病院	分析調査依頼予定	－	－	未定	分析依頼調査依頼時期等未定	現在病院移転計画中のため
40福岡県	18医療法人	社会医療法人社団至誠会 木村病院	分析調査依頼予定	－	－	分析調査を実施	平成30年秋予定	－
01北海道	18医療法人	医療法人同仁会佐々木病院	未回答	－	－	－	－	－

※昨年度の吹付けアスベスト等の使用実態調査に係るフォローアップ調査においては、ばく露のおそれのある場所を有する病院のみを公表していたため、昨年度対象外であった熊本県については、昨年度と同様に、ばく露のおそれのある場所を有する病院のみ公表する。

**病院におけるアスベスト（石綿）含有保温材料等使用実態調査に係るフォローアップ調査**  
【都道府県別】

都道府県別	全病院数	調査対象病院数	回答病院数	左記(①)のうち、措置済状態ではないもの												分析調査中の病院数	未回答の病院数				
				アスベスト(石綿)含有保温材料等がある場所を有しない病院	アスベスト(石綿)含有保温材料等がある場所を有する病院(①)	左記(①)のうち、措置済状態にある場所を有する病院(②)	損傷、劣化等による石綿等の粉じんの飛散により、ばく露のおそれがある場所を有する病院(④)	⑤日常生活する場所						⑥その他の場所							
								病院数	病院数	病院数	病院数	④		⑤				⑥		⑦	
												病院数	措置予定	措置予定	未定			措置予定	未定	措置予定	未定
北海道	552	495	459	372	87	26	55	6	0	0	0	6	4	2	35	1					
青森県	90	82	74	66	8	1	4	3	0	0	0	3	1	2	8	0					
岩手県	89	75	67	53	14	2	11	1	0	0	0	1	0	1	8	0					
宮城県	133	115	110	92	18	2	15	1	1	1	0	0	0	0	5	0					
秋田県	66	60	57	44	13	5	6	2	0	0	0	2	2	0	3	0					
山形県	66	60	54	46	8	2	6	0	0	0	0	0	0	0	6	0					
福島県	125	104	102	66	36	11	21	4	2	1	1	2	1	1	2	0					
茨城県	173	165	156	122	34	9	13	12	0	0	0	12	6	6	9	0					
栃木県	104	97	94	84	10	2	7	1	0	0	0	1	0	1	3	0					
群馬県	124	124	112	98	14	3	10	1	0	0	0	1	1	0	12	0					
埼玉県	338	303	291	241	50	19	29	2	0	0	0	2	1	1	12	0					
千葉県	278	232	216	162	54	15	27	12	1	1	0	11	7	4	15	1					
東京都	631	627	555	458	97	29	62	6	2	0	2	4	1	3	72	0					
神奈川県	330	254	210	158	52	9	38	5	2	1	1	3	1	2	44	0					
新潟県	127	114	102	74	28	5	21	2	0	0	0	2	0	2	12	0					
富山県	102	96	93	77	16	2	12	2	0	0	0	2	1	1	3	0					
石川県	88	84	79	57	22	6	13	3	0	0	0	3	2	1	5	0					
福井県	64	3	1	0	1	0	0	1	0	0	0	1	1	0	2	0					
山梨県	57	55	55	42	13	3	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
長野県	124	113	112	74	38	12	22	4	0	0	0	4	3	1	1	0					
岐阜県	98	88	85	76	9	5	2	2	0	0	0	2	1	1	3	0					
静岡県	173	159	157	131	26	6	20	0	0	0	0	0	0	0	2	0					
愛知県	317	276	255	216	39	11	23	5	3	0	3	2	1	1	21	0					
三重県	92	87	72	61	11	4	5	2	0	0	0	2	1	1	15	0					
滋賀県	53	53	53	49	4	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
京都府	163	143	126	82	44	19	25	0	0	0	0	0	0	0	17	0					
大阪府	513	441	370	303	67	15	48	4	0	0	0	4	1	3	69	2					
兵庫県	343	343	309	265	44	3	36	5	0	0	0	5	3	2	34	0					
奈良県	74	61	54	39	15	2	11	2	1	1	0	1	1	0	7	0					
和歌山県	81	78	74	64	10	3	7	0	0	0	0	0	0	0	4	0					
鳥取県	41	41	40	31	9	3	4	2	2	0	2	0	0	0	1	0					
島根県	47	43	42	40	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0					
岡山県	158	146	146	119	27	9	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
広島県	238	187	175	153	22	8	14	0	0	0	0	0	0	0	12	0					
山口県	140	123	121	99	22	9	11	2	1	1	0	1	1	0	2	0					
徳島県	107	21	19	11	8	3	0	5	0	0	0	5	2	3	2	0					
香川県	85	85	81	67	14	7	7	0	0	0	0	0	0	0	4	0					
愛媛県	137	119	117	102	15	7	8	0	0	0	0	0	0	0	2	0					
高知県	126	120	112	101	11	0	11	0	0	0	0	0	0	0	8	0					
福岡県	452	425	399	351	48	17	26	5	0	0	0	5	3	2	26	0					
佐賀県	100	80	77	68	9	6	3	0	0	0	0	0	0	0	3	0					
長崎県	146	146	132	112	20	13	7	0	0	0	0	0	0	0	14	0					
熊本県	204	204	186	171	15	7	8	0	0	0	0	0	0	0	18	0					
大分県	149	138	138	122	16	5	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
宮崎県	135	135	135	123	12	3	8	1	0	0	0	1	0	1	0	0					
鹿児島県	240	222	216	199	17	3	10	4	1	1	0	3	1	2	6	0					
沖縄県	89	76	65	54	11	1	6	4	1	0	1	3	0	3	11	0					
小計	8,162	7,298	6,755	5,595	1,160	334	715	111	17	7	10	94	47	47	539	4					
国立ハンセン病療養所	13	13	13	9	4	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
国立研究開発法人国立高度専門医療研究センター	8	8	8	6	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
独立行政法人国立病院機構	143	143	139	34	105	39	65	1	0	0	0	1	1	0	4	0					
独立行政法人地域医療機能推進機構	57	57	57	38	19	6	12	1	1	1	0	0	0	0	0	0					
小計	221	221	217	87	130	45	83	2	1	1	0	1	1	0	4	0					
合計	8,383	7,519	6,972	5,682	1,290	379	798	113	18	8	10	95	48	47	543	4					

病院におけるアスベスト（石綿）含有保温材等使用実態調査  
【開設者別】

	全病院数	調査対象病院数	回答病院数	左記①のうち、措置済状態ではないもの												分析調査中の病院数	未回答の病院数
				アスベスト（石綿）含有保温材等がある場所を有しない病院	アスベスト（石綿）含有保温材等がある場所を有する病院①	左記①のうち、措置済状態にある場所を有する病院②	損傷、劣化等による石綿等の粉じんの飛散により、ばく露のおそれがない病院③	損傷、劣化等による石綿等の粉じんの飛散により、ばく露のおそれがある場所を有する病院④									
								④病院数	⑤日常利用する場所			⑥その他の場所					
									病院数	措置予定	未定	病院数	措置予定	未定			
厚生労働省	14	14	14	10	4	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
法務省	5	5	5	2	3	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
宮内庁	1	1	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
防衛省	17	14	11	8	3	2	1	0	0	0	0	0	0	0	3	0	
独立行政法人	248	244	236	105	131	47	81	3	1	1	0	2	1	1	8	0	
都道府県	201	182	165	117	48	12	30	6	0	0	0	6	2	4	17	0	
市町村	623	558	509	403	106	27	69	10	0	0	0	10	6	4	49	0	
地方独立行政法人	91	74	65	46	19	4	12	3	0	0	0	3	1	2	9	0	
日赤	92	80	71	52	19	4	11	4	1	1	0	3	2	1	9	0	
済生会	81	70	64	54	10	2	6	2	0	0	0	2	1	1	6	0	
厚生連	104	89	77	58	19	7	9	3	0	0	0	3	1	2	12	0	
北社協	7	6	6	5	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
国共連	33	31	23	16	7	4	3	0	0	0	0	0	0	0	8	0	
地共連	9	7	6	4	2	1	0	1	0	0	0	1	1	0	1	0	
私学事業団	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
健保連	9	7	6	5	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	
国保連	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
公益法人	204	173	167	133	34	7	26	1	1	0	1	0	0	0	6	0	
医療法人	5,767	5,166	4,818	4,081	737	222	451	64	10	4	6	54	27	27	347	1	
社会福祉法人	194	178	167	140	27	10	15	2	0	0	0	2	1	1	11	0	
その他の法人	331	297	267	195	72	18	45	9	3	2	1	6	2	4	29	1	
生協組合	82	70	62	44	18	3	14	1	0	0	0	1	1	0	8	0	
会社	39	35	30	22	8	2	4	2	2	0	2	0	0	0	5	0	
個人	229	216	200	180	20	6	12	2	0	0	0	2	2	0	14	2	
合計	8,383	7,519	6,972	5,682	1,290	379	798	113	18	8	10	95	48	47	543	4	

病院におけるアスベスト（石綿）等含有保温材等使用実態調査に係るフォローアップ調査（病院個表）

都道府県名	開設者種別	病院名	病院の状況	ばく露のおそれのある場所		今後の計画	時期	今後の計画や時期が未定の理由
				患者利用あり	患者利用なし			
01北海道	18医療法人	医療法人社団 養生会 皆川病院	ばく露のおそれのある状態	—	ボイラー室	除去等の措置を実施	平成30年7・8月の病院工事と併せて実施予定(昭和56年4月以降旧館ボイラー室は鍵をかけて閉鎖しており、立入禁止としている)	—
01北海道	18医療法人	医療法人 白石中央病院	ばく露のおそれのある状態	—	ボイラー室 エレベーター機械室 機械室	未定	未定	除去作業中に、使用不可能となる部屋の設備を移動して利用するための場所の確保ができず、また、処理費用が高額となるため、すぐに除去を行うことができない状態である。ばく露のおそれがある箇所は全て患者が利用することのない部屋であり、現在、3ヶ月ごとに目視検査、1年ごとに濃度測定を行っている(全ての箇所が基準値以下であることを確認済み)。万が一基準値を超えた場合は、その部屋をすぐに使用禁止にし、除去作業を実施する予定。
01北海道	18医療法人	遠軽共立病院	ばく露のおそれのある状態	—	ボイラー室	除去等の措置を実施	ボイラー室付近の立ち入りを制限している。除去等について検討中である。	ボイラー室煙突の工事方法を建設会社と検討中で、工程を慎重に決める必要があるため
01北海道	6市町村	新ひだか町立三石国民健康保険病院	ばく露のおそれのある状態	—	煙突	除去等の措置を実施	委託業者から報告あり、「アモサイト」含有、早急に飛散調査が必要とあり、12月補正により調査委託料計上要求中。平成30年1～2月中旬に「飛散調査」実施予定。封じ込め等の措置は、当該施設の比較的稼働が少ない平成30年6月以降に実施予定。	—
01北海道	6市町村	士別市立病院	ばく露のおそれのある状態	—	屋外煙突	分析調査を実施	図面上ニューカボスタック・カボスタックボードを使用となっているため、10月10日に(株)三共コンサルタントにて分析調査用サンプルを採取し分析中。 採取者からは、ライナー材の損傷が無いので暴露の恐れはないとの見解を得ているが、正式な分析結果により適切に対処する。	—
01北海道	9済生会	北海道済生会西小樽病院	ばく露のおそれのある状態	—	煙突	除去等の措置を実施	移転新築計画中(平成32年7月予定)の為、除去等の措置は、移転後の平成33年3月までに行う予定	—
02青森県	5都道府県	青森県立はまなす医療療育センター	ばく露のおそれのある状態	—	ボイラー室	未定	平成19年11月から県アスベスト問題対策本部の指導により定期的な点検により安全性を継続観察中(ボイラー室・煙突用断熱材)	対象用途に係る患者の使用がないこと、また、定期的な点検により安全性を継続確認しているが、今後において、除去経費に係る予算措置も踏まえて協議予定。
02青森県	5都道府県	青森県立中央病院	ばく露のおそれのある状態	—	ボイラー室	除去等の措置を実施	・分析調査結果(保温材)→使用されているがばく露おそれなし ・分析調査前に未使用判明(耐火被覆材) ・分析調査結果(ボイラー室・煙突用断熱材)→患者利用がないが煙突チェンバー密閉措置予定(平成30年3まで)	—
02青森県	18医療法人	総合リハビリ美保野病院	ばく露のおそれのある状態	—	煙突	未定	・分析調査結果(保温材)→使用されているがばく露おそれなし ・分析調査前に未使用判明(耐火被覆材) ・屋外に該当するため修繕等の機会を捉えて措置を検討(煙突用断熱材)	修繕等の機会を捉えて措置を検討(煙突用断熱材)
03岩手県	6市町村	西根病院	ばく露のおそれのある状態	—	機械室	分析調査を実施	平成32年度に病院の移転新築を予定している。分析調査については、平成32年3月31日までに予算化及び実施を予定しており、分析調査の結果に応じて対応を講じる。	—
04宮城県	8日赤	仙台赤十字病院	ばく露のおそれのある状態	—	ボイラー室 煙突	除去等の措置を実施	(1)、(2) 平成30年度中の完了予定  (1)ボイラー煙突 ボイラー用新設煙突を設置し既存煙突から新設煙突に切り替え後、既存煙突の上部、下部を封じ込め措置を計画 (2)発電機煙突 仮設の非常用発電機を設置し除去作業を計画	—
04宮城県	26NHO	宮城病院	ばく露のおそれのある状態	—	渡り廊下	除去等の措置を実施	療育棟等は、H29年8月に封じ込め済み 渡り廊下は、H30年3月に除去予定	—
05秋田県	7地方独立行政法人	地方独立行政法人 市立秋田総合病院	ばく露のおそれのある状態	—	機械室屋上(煙突)	除去等の措置を実施	病院改築が決定(平成34年度完成予定)したので移転後解体する。	—
05秋田県	18医療法人	医療法人薫風会 象潟病院	ばく露のおそれのある状態	—	煙突 配管	除去等の措置を実施	実施月は未定であるが、煙突を除いて工事を実施予定	煙突については、すでにアスベスト含有が判明しているが、建物と一体となっており、除去等が難しい状況である。
07福島県	18医療法人	板倉病院	ばく露のおそれのある状態	—	ボイラー室	除去等の措置を実施	平成30年度	—
07福島県	18医療法人	今泉西病院	ばく露のおそれのある状態	—	ボイラー室	未定	平成30年度以降	措置方法について業者に依頼し、調査検討中のため
07福島県	18医療法人	いわき開成病院	ばく露のおそれのある状態	—	煙突	除去等の措置を実施	未定	工法が決定したため、工事時期について調整中のため
07福島県	20その他の法人	竹田総合病院	ばく露のおそれのある状態	—	煙突	除去等の措置を実施	平成30年11月	—
08茨城県	6市町村	笠間市立病院	ばく露のおそれのある状態	—	平成30年に移転予定で、分析調査未実施であるため、ばく露のおそれの有無については未確認であるが、今後、アスベストを使用しているものとみなして措置を予定	除去等の措置を実施	未定	・平成30年4月新病院移転のため ・現行建物の取壊し時期について未定
08茨城県	6市町村	県西総合病院	ばく露のおそれのある状態	—	平成30年に移転予定で、分析調査未実施であるため、ばく露のおそれの有無については未確認であるが、今後、アスベストを使用しているものとみなして措置を予定	除去等の措置を実施	未定	・平成30年10月新病院移転のため ・現行建物の取壊し時期について未定
08茨城県	9済生会	水戸済生会病院	ばく露のおそれのある状態	—	ボイラー室	除去等の措置を実施	未定	常時稼働中の煙突であり、措置方法について検討中

都道府県名	開設者種別	病院名	病院の状況	ばく露のおそれのある場所		今後の計画	時期	今後の計画や時期が未定の理由
				患者利用あり	患者利用なし			
08茨城県	10厚生連	水戸協同病院	ばく露のおそれのある状態	—	ボイラー室 機械室	除去等の措置を実施	未定	平成30年度より新病院を段階的に整備する計画。アスベストを含有している建物について、解体を検討しているが現時点で時期は未定
08茨城県	10厚生連	JAとりで総合医療センター	ばく露のおそれのある状態	—	エレベーター機械室	除去等の措置を実施	平成29年度予算に計上しており、平成30年3月までに撤去工事を実施する。	—
08茨城県	18医療法人	志村病院	ばく露のおそれのある状態	—	平成31年に解体予定で、分析調査未実施であるため、ばく露のおそれの有無については未確認であるが、今後、アスベストを使用しているものとみなして措置を予定	除去等の措置を実施	・平成31年4月新病院移転のため、現行建物は31年夏ごろに取壊し予定	—
08茨城県	18医療法人	大洗海岸病院	ばく露のおそれのある状態	—	煙突	除去等の措置を実施	未定	病院新築予定であるが、建築時期調整中のため
08茨城県	18医療法人	太田病院	ばく露のおそれのある状態	—	煙突	除去等の措置を実施	・保温材は分析調査機関へ依頼済み ・煙突用断熱材について、アスベストが使用されているものとみなして平成29年度末に措置予定	—
08茨城県	18医療法人	日立梅ヶ丘病院	ばく露のおそれのある状態	—	煙突	除去等の措置を実施	平成30年3月に除去工事を実施する。	—
08茨城県	18医療法人	鹿島神宮前病院	ばく露のおそれのある状態	—	ボイラー室	除去等の措置を実施	平成29年10月に閉鎖工事を実施する。	—
08茨城県	18医療法人	前田病院	ばく露のおそれのある状態	—	機械室	除去等の措置を実施	平成29年12月に除去工事を実施する。	—
08茨城県	18医療法人	桜井病院	ばく露のおそれのある状態	—	解体予定で、分析調査未実施であるため、ばく露のおそれの有無については未確認であるが、今後、アスベストを使用しているものとみなして措置を予定	除去等の措置を実施	未定	旧病院の解体について見積もりを徴取し、費用の面で現在検討中
09栃木県	18医療法人	杉村病院	ばく露のおそれのある状態	—	ボイラー室	未定	未定	日常利用する場所ではなく、緊急性がないため
10群馬県	18医療法人	本島総合病院	ばく露のおそれのある状態	—	ボイラー煙突内	除去等の措置を実施	ボイラー室措置済み、煙突内面一部除去済み(平成30.3月完了予定)	—
11埼玉県	18医療法人	大宮双愛病院	ばく露のおそれのある状態	—	倉庫	除去等の措置を実施	今年度中を予定	—
11埼玉県	20その他の法人	明海大学歯学部付属明海大学病院	ばく露のおそれのある状態	—	ボイラー用煙突	除去等の措置を実施	検討中	ボイラー用煙突であるため病院の給湯等を14日間停止させる必要があるため
12千葉県	5都道府県	千葉県救急医療センター	ばく露のおそれのある状態	—	ボイラー室	未定	建替予定	建て替え予定(患者利用なし)
12千葉県	5都道府県	千葉県精神科医療センター	ばく露のおそれのある状態	—	機械室	分析調査を実施	平成30年3月に実施する建築12条点検と同時に専門業者による調査を実施して今後の対応を検討予定	—
12千葉県	6市町村	東陽病院	ばく露のおそれのある状態	—	倉庫	除去等の措置を実施	本年中(入札により施工業者決定済み)	—
12千葉県	6市町村	銚子市立病院	ばく露のおそれのある状態	—	ボイラー用煙突 発電熱室煙突	除去等の措置を実施	平成29年度中の対策工事着手を目指す。	—
12千葉県	18医療法人	谷津保健病院	ばく露のおそれのある状態	—	ボイラー室	未定	未定	撤去方法検討中(業者に調査依頼)
12千葉県	18医療法人	北条病院	ばく露のおそれのある状態	病室 廊下	職員宿舎	除去等の措置を実施	未定	資金不足のため補助金等の申請を調整中
12千葉県	18医療法人	聖マリア記念病院	ばく露のおそれのある状態	—	ボイラー室	未定	未定	改修方法、見積もりを検討中
12千葉県	18医療法人	医療法人社団 一心会 初富保健病院	ばく露のおそれのある状態	—	機械室	除去等の措置を実施	現状では施工時の被覆に破損がないため未定(保温材)	定期的な確認にて被覆破損時は適時もしくは全体対策を検討
12千葉県	18医療法人	東条メンタルホスピタル	ばく露のおそれのある状態	—	ボイラー室	除去等の措置を実施	未定	費用の目途が立ち次第
12千葉県	18医療法人	社会医療法人社団正明会 栄倉病院	ばく露のおそれのある状態	—	煙突	除去等の措置を実施	業者に除去を依頼済み	—
12千葉県	18医療法人	社会医療法人社団木下会 館山病院	ばく露のおそれのある状態	—	機械室 消火ポンプ室	除去等の措置を実施	平成30年3月に措置予定	—
12千葉県	18医療法人	医療法人社団博恵会 柏南病院	ばく露のおそれのある状態	—	ボイラー室 エレベーター機械室 機械室	未定	未定	予算がとれない
13東京都	17公益法人	公益財団法人 神経研究所附属 晴和病院	ばく露のおそれのある状態	—	ボイラー室	未定	未定	建替工事予定だが時期が未定の為
13東京都	18医療法人	医療法人財団 東京勤労者医療会 代々木病院	ばく露のおそれのある状態	—	機械室	未定	未定	除去費用捻出困難なため
13東京都	18医療法人	医療法人財団 健康文化会 小豆沢病院	ばく露のおそれのある状態	—	煙突内部	未定	未定	サンプル採取が困難であり、病院建物内に直接の影響がないと思われるため
13東京都	18医療法人	特定医療法人社団東京明日佳 東京明日佳病院	ばく露のおそれのある状態	—	ボイラー室	未定	未定	煙突内に使用されているが、日常使用のボイラーを停止できないため
13東京都	18医療法人	医療法人社団 KNI 北原リハビリテーション病院	ばく露のおそれのある状態	—	エレベーター機械室	除去等の措置を実施	平成29年12月新棟へ移転予定	—
13東京都	20その他の法人	東京慈恵会医科大学附属病院	ばく露のおそれのある状態	—	ボイラー室	除去等の措置を実施	未定	封じ込め等を今後検討する。
14神奈川県	18医療法人	医療法人山内龍馬財団 山内病院	ばく露のおそれのある状態	—	ボイラー室	未定	未定	ボイラーは常に使用しているため、工事のために止めることができない。
14神奈川県	18医療法人	大船中央病院	ばく露のおそれのある状態	—	ボイラー室	未定	未定	・ばく露のおそれのある場所・その他の場所・患者利用なし(ボイラー室内配管エルボ及び煙突) ・現在対応検討中のため、時期未定
14神奈川県	18医療法人	湯河原胃腸病院	ばく露のおそれのある状態	—	ボイラー室 ボイラー室 エレベーター機械室	除去等の措置を実施	平成30年度中に措置を実施予定	—
14神奈川県	20その他の法人	昭和大学藤が丘病院	ばく露のおそれのある状態	—	機械室 倉庫	除去等の措置を実施	平成29年度末までに実施予定	—
14神奈川県	20その他の法人	一般財団法人 鎌倉病院	ばく露のおそれのある状態	—	機械室 ポンプ室煙突	除去等の措置を実施	近年中に建替予定	—
15新潟県	4独立行政法人	燕労災病院	ばく露のおそれのある状態	—	職員宿舎	除去等の措置を実施	・煙突及び職員宿舎(未入居)については、改築時に措置予定	—
15新潟県	20その他の法人	上村病院	ばく露のおそれのある状態	—	煙突	除去等の措置を実施	未定	措置するにあたり、工事手法・工期・費用等について業者へ見積り中のため
16富山県	18医療法人	坂東病院	ばく露のおそれのある状態	—	医療関係職種等養成所	除去等の措置を実施	未定	空調方式を検討
16富山県	18医療法人	小矢部大家病院	ばく露のおそれのある状態	—	機械室 煙突	除去等の措置を実施	平成32年3月	—
17石川県	18医療法人	林病院	ばく露のおそれのある状態	—	ボイラー室	除去等の措置を実施	平成32月旭に建替に伴い取り壊し予定	—
17石川県	18医療法人	七尾松原病院	ばく露のおそれのある状態	—	機械室煙突	未定	未定	費用的・時間的な負担が大きい
17石川県	18医療法人	粟津神経サナトリウム	ばく露のおそれのある状態	—	中央棟PH階	除去等の措置を実施	平成30年1月に除去予定	—

都道府県名	開設者種別	病院名	病院の状況	ばく露のおそれのある場所		今後の計画	時期	今後の計画や時期が未定の理由
				患者利用あり	患者利用なし			
18福井県	18医療法人	武生記念病院	ばく露のおそれのある状態	—	屋外独立煙突	除去等の措置を実施	平成30年9月	—
20長野県	18医療法人	諏訪湖畔病院	ばく露のおそれのある状態	—	倉庫 職員組合事務室	除去等の措置を実施	来年度からの耐震工事の際に処理予定	—
20長野県	18医療法人	松南病院	ばく露のおそれのある状態	—	職員宿舎 煙突	除去等の措置を実施	未定	業者と措置方法を検討中
20長野県	19社福法人	信濃医療福祉センター	ばく露のおそれのある状態	—	ボイラー室	除去等の措置を実施	平成30年度社会福祉施設等整備事業にて要望予定	—
20長野県	23個人	栗田病院	ばく露のおそれのある状態	—	ボイラー室 機械室	除去等の措置を実施	今年中に措置予定	—
21岐阜県	6市町村	羽島市民病院	ばく露のおそれのある状態	—	ボイラー煙道	未定	未定	ボイラー煙道で使用のため
21岐阜県	6市町村	大垣市民病院	ばく露のおそれのある状態	—	機械室	除去等の措置を実施	平成30年度に封じ込め措置を実施予定	—
23愛知県	18医療法人	医療法人社団以心会 中野胃腸病院	ばく露のおそれのある状態	—	機械室	未定	未定	配管の外観に大きな損傷は無く、また、除去作業が困難(高所等)な為
23愛知県	20その他の法人	愛知学院大学歯学部附属病院	ばく露のおそれのある状態	—	機械室	未定	未定(平成30年度以降改修前)	改修工事検討中
23愛知県	20その他の法人	名古屋掖済会病院	ばく露のおそれのある状態	—	ボイラー室 機械室	除去等の措置を実施	平成29年9月	—
23愛知県	22会社	三菱名古屋病院	ばく露のおそれのある状態	—	厨房 手洗準備室 薬品庫 分析室 機械室 トイレ天井裏	未定	保温材について、アスベストが使用されており、暴露のおそれがあるため、近日に業者を選定し、措置工事計画の検討を開始する。	近日に措置工事計画の検討を開始する。
23愛知県	22会社	NTT西日本東海病院	ばく露のおそれのある状態	廊下 便所 湯沸室	職員廊下 機械室 倉庫 煙突	除去等の措置を実施	未定	劣化の進みが見られないため、今後、定期的に環境測定を実施しながら、措置実施について検討していく。
24三重県	18医療法人	伊勢慶友病院	ばく露のおそれのある状態	—	機械室	除去等の措置を実施	移転計画あり(5年以内)。解体に伴い除去予定。	—
24三重県	23個人	田中病院	ばく露のおそれのある状態	—	ボイラー室 機械室 倉庫	分析調査を実施	平成30年3月	—
27大阪府	18医療法人	医療法人社団澄会 箕面神経サナトリウム	ばく露のおそれのある状態	—	ボイラー煙突	除去等の措置を実施	平成29年度内	—
27大阪府	19社福法人	医療型障害児入所施設 四天王寺和らぎ苑	ばく露のおそれのある状態	—	パイプシャフト	未定	未定	・直接接することの無い場所、日常的に立入らない場所のため、措置をしていない。 ・費用が高額となるため。
27大阪府	18医療法人	医療法人誠人会 与田病院	ばく露のおそれのある状態	—	ボイラー室	分析調査を実施	定期的に確認する。次回1月。	—
27大阪府	18医療法人	医療法人患登久会 越川病院	ばく露のおそれのある状態	—	ボイラー室 機械室	除去等の措置を実施	入院があり24時間稼働しており、経営面においても休むことができず資金面もあり遅れている。該当箇所は患者様及び職員が入りすることがなく閉鎖しており、該当箇所以外は安全であることが確認されているが、平成31年度中には除去するよう努力する。	—
28兵庫県	18医療法人	みやそう病院	ばく露のおそれのある状態	—	外壁塗装一部	未定	未定	除去工法の確認中・費用概算見積り中
28兵庫県	13地共連	公立学校共済組合近畿中央病院	ばく露のおそれのある状態	—	機械室	除去等の措置を実施	大規模増改築時(平成33～平成35年ごろ)の対応を予定	—
28兵庫県	8日赤	多可赤十字病院	ばく露のおそれのある状態	—	ボイラー用煙突	未定	未定	施工費用が高額となるため、より安価となる施行方法を模索中
28兵庫県	6市町村	公立香住病院	ばく露のおそれのある状態	—	機械室	除去等の措置を実施	平成29年12月中に除去完了予定	—
28兵庫県	8日赤	柏原赤十字病院	ばく露のおそれのある状態	—	機械室 倉庫 病室	除去等の措置を実施	平成30年1月(平成30年度当初から閉鎖し、対象の病室は現在使用停止中)	—
29奈良県	18医療法人	藤村病院	ばく露のおそれのある状態	—	エレベーター機械室、倉庫	除去等の措置を実施	平成30年度に実施	—
29奈良県	20その他の法人	沢井病院	ばく露のおそれのある状態	—	薬局	除去等の措置を実施	平成30年1月より撤去を開始し、年度内に完了予定	—
31鳥取県	18医療法人	渡辺病院	ばく露のおそれのある状態	—	施設冷暖房配管	除去等の措置を実施	未定	—
31鳥取県	18医療法人	野島病院	ばく露のおそれのある状態	—	職員用男子トイレ	除去等の措置を実施	未定	—
35山口県	8日赤	小野田赤十字病院	ばく露のおそれのある状態	—	ボイラー室	除去等の措置を実施	平成30年以降に除去工事実施予定	—
35山口県	18医療法人	岡病院	ばく露のおそれのある状態	—	ボイラー室	除去等の措置を実施	平成30年以降に除去工事実施予定	—
36徳島県	5都道府県	徳島県立中央病院	ばく露のおそれのある状態	—	倉庫	未定	未定	患者・職員等が日常的に使用しているものではなく、調査を急ぐ必要が無い
36徳島県	10厚生連	阿南中央病院	ばく露のおそれのある状態	—	ボイラー室	除去等の措置を実施	未定	病院の改修計画が未確定のため。確定後、時期も決定予定
36徳島県	18医療法人	日比野病院	ばく露のおそれのある状態	—	ボイラー室	除去等の措置を実施	今年度中に措置予定	—
36徳島県	18医療法人	伊月病院	ばく露のおそれのある状態	—	ボイラー室	除去等の措置を実施	未定	旧ボイラー室で現在は閉鎖しており、煙突も密封しているため
36徳島県	21生協組合	徳島健生病院	ばく露のおそれのある状態	—	機械室	除去等の措置を実施	平成31年秋の病院リニューアル後、旧病院解体にあわせて平成32年3月末までに最終処理予定。解体までの間は、閉塞状態で保管。現在、一部措置済、一部未措置(ばく露のおそれなし)、一部未措置(ばく露のおそれあり)。	—
40福岡県	18医療法人	さく病院	ばく露のおそれのある状態	—	ボイラー室	除去等の措置を実施	封じ込め工事の手配を完了。平成29年12月20日までに工事を実施予定。	—
40福岡県	18医療法人	医療法人社団養寿園 春日病院	ばく露のおそれのある状態	—	階段室最上階	除去等の措置を実施	平成30年1月まで	—
40福岡県	7地方独立行政法人	地方独立行政法人芦屋中央病院	ばく露のおそれのある状態	—	煙突	未定	新病院建替進行中(平成30年3月移転予定)	新病院建替進行中(平成30年3月移転予定)
40福岡県	18医療法人	松岡病院	ばく露のおそれのある状態	—	ボイラー室	除去等の措置を実施	閉鎖病院 ボイラー室煙突。平成30年頃に除去工事を実施する予定	—
40福岡県	18医療法人	医療法人広川病院	ばく露のおそれのある状態	—	エレベーター機械室 機械室	分析調査を実施	未定	患者利用は無く職員の使用頻度が低く、費用が高額なため

都道府県名	開設者種別	病院名	病院の状況	ばく露のおそれのある場所		今後の計画	時期	今後の計画や時期が未定の理由
				患者利用あり	患者利用なし			
45宮崎県	18医療法人	延岡保養園	ばく露のおそれのある状態	—	機械室 外部通路ストレート(1階渡り廊下)	除去等の措置を実施	未定	該当箇所は、老朽化のため常時閉鎖しており、患者や職員等が使用することはない。 今後の計画について未定といたしたが、日常的に使用しているものではないので、早急に該当箇所を取り壊し、撤去又は新たに造り直すことを検討している。 見積り依頼中のため、具体的な時期は未定と回答しているが早急に対応する。
46鹿児島県	18医療法人	白坂病院	ばく露のおそれのある状態	—	ボイラー室	未定	未定	費用がかなりかかると聞いており、検討できていない。
46鹿児島県	18医療法人	豊島病院	ばく露のおそれのある状態	廊下	ボイラー室	除去等の措置を実施	平成30年度中	—
46鹿児島県	18医療法人	川島病院	ばく露のおそれのある状態	—	倉庫 エレベーター機械室 その他(点検口内)	除去等の措置を実施	平成30年1月(新館へ移転) 平成30年3月(解体時に除去)	—
46鹿児島県	18医療法人	阿多病院	ばく露のおそれのある状態	—	機械室	未定	未定	建替等を検討しており、計画作成時に対応を検討することとしている。
47沖縄県	18医療法人	社会医法人かりゆし会 ハートライフ病院	ばく露のおそれのある状態	—	ベランダ隔板	未定	未定	予算化が必要なため計画
47沖縄県	5都道府県	沖縄県立精和病院	ばく露のおそれのある状態	—	ボイラー室	未定	未定	県立病院課と調整中
47沖縄県	18医療法人	平安病院	ばく露のおそれのある状態	—	ボイラー室	未定	未定	検討中
47沖縄県	7地方独立行政法人	那覇市立病院	ばく露のおそれのある状態	—	ボイラー室 機械室	未定	未定	病院建替計画
01北海道	10厚生連	JA北海道厚生連俱知安厚生病院	分析調査依頼中	—	—	—	—	—
01北海道	10厚生連	JA北海道厚生連 札幌厚生病院	分析調査依頼中	—	—	—	—	—
01北海道	10厚生連	JA北海道厚生連旭川厚生病院	分析調査依頼中	—	—	—	—	—
01北海道	10厚生連	JA北海道厚生連摩周厚生病院	分析調査依頼中	—	—	—	—	—
01北海道	10厚生連	JA北海道厚生連帯広厚生病院	分析調査依頼中	—	—	—	—	—
01北海道	10厚生連	JA北海道厚生連遠軽厚生病院	分析調査依頼中	—	—	—	—	—
01北海道	10厚生連	JA北海道厚生連丸瀬布厚生病院	分析調査依頼中	—	—	—	—	—
01北海道	18医療法人	医療法人 聖園太平洋病院	分析調査依頼中	—	—	—	—	—
01北海道	18医療法人	医療法人 聖全病院	分析調査依頼中	—	—	—	—	—
01北海道	18医療法人	定山漢病院	分析調査依頼中	—	—	—	—	—
01北海道	18医療法人	医療法人社団 札幌外科記念病院	分析調査依頼中	—	—	—	—	—
01北海道	18医療法人	札幌西門山病院	分析調査依頼中	—	—	—	—	—
01北海道	18医療法人	医療法人唐沢病院	分析調査依頼中	—	—	—	—	—
01北海道	18医療法人	医療法人社団旭豊会旭川三愛病院	分析調査依頼中	—	—	—	—	—
01北海道	18医療法人	医療法人社団功和会佐久間病院	分析調査依頼中	—	—	—	—	—
01北海道	18医療法人	特定医療法人修道会本田記念病院	分析調査依頼中	—	—	—	—	—
01北海道	18医療法人	医療法人臨生会 吉田病院	分析調査依頼中	—	—	—	—	—
01北海道	18医療法人	医療法人社団三愛会 名寄三愛病院	分析調査依頼中	—	—	—	—	—
01北海道	18医療法人	黒澤病院	分析調査依頼中	—	—	—	—	—
01北海道	6市町村	名寄市立総合病院	分析調査依頼中	—	—	—	—	—
01北海道	8日赤	栗山赤十字病院	分析調査依頼中	—	—	—	—	—
02青森県	6市町村	町立大鰐病院	分析調査依頼中	—	—	—	—	—
02青森県	17公益法人	鳴海病院	分析調査依頼中	—	—	—	—	—
02青森県	18医療法人	弘前メディカルセンター	分析調査依頼中	—	—	—	—	—
02青森県	18医療法人	(医)誠仁会尾野病院	分析調査依頼中	—	—	—	—	—
05秋田県	18医療法人	医療法人社和会 菅原病院	分析調査依頼中	—	—	—	—	—
06山形県	5都道府県	山形県立新庄病院	分析調査依頼中	—	—	—	—	—
06山形県	5都道府県	公立置賜南陽病院	分析調査依頼中	—	—	—	—	—
07福島県	20その他の法人	大原医療センター	分析調査依頼中	—	—	—	—	—
09栃木県	18医療法人	鷲谷病院	分析調査依頼中	—	—	—	—	—
09栃木県	18医療法人	岡毛病院	分析調査依頼中	—	—	—	—	—
10群馬県	6市町村	公立藤岡総合病院	分析調査依頼中	—	—	—	—	—
10群馬県	8日赤	前橋赤十字病院	分析調査依頼中	—	—	—	—	—
12千葉県	18医療法人	社会医療法人社団 菊田会 習志野第一病院	分析調査依頼中	—	—	—	—	—
12千葉県	18医療法人	医療法人京友会 京友会病院	分析調査依頼中	—	—	—	—	—
12千葉県	18医療法人	社会医療法人社団同仁会木更津病院	分析調査依頼中	—	—	—	—	—
13東京都	5都道府県	東京都立 東大和療育センター	分析調査依頼中	—	—	—	—	—
13東京都	9済生会	東京都 済生会中央病院	分析調査依頼中	—	—	—	—	—
13東京都	18医療法人	医療法人社団 峰至会 西原病院	分析調査依頼中	—	—	—	—	—
13東京都	18医療法人	医療法人社団 天紀会 こころのホスピタル町田	分析調査依頼中	—	—	—	—	—
13東京都	18医療法人	医療法人社団 大坪会 三軒茶屋病院	分析調査依頼中	—	—	—	—	—
13東京都	18医療法人	医療法人社団 有仁会 根谷病院	分析調査依頼中	—	—	—	—	—
13東京都	18医療法人	医療法人財団 緑雲会 多摩病院	分析調査依頼中	—	—	—	—	—
13東京都	18医療法人	医療法人社団 明芳会 板橋中央総合病院	分析調査依頼中	—	—	—	—	—
13東京都	18医療法人	済生会スズキ病院	分析調査依頼中	—	—	—	—	—
13東京都	19社福法人	社会福祉法人 浄風園 中野江吉田病院	分析調査依頼中	—	—	—	—	—
13東京都	19社福法人	社会福祉法人 白十字会 東京白十字病院	分析調査依頼中	—	—	—	—	—
13東京都	20その他の法人	一般社団法人 至誠会第二病院	分析調査依頼中	—	—	—	—	—
13東京都	21生協組合	東京健生病院	分析調査依頼中	—	—	—	—	—
13東京都	22会社	東京通信病院	分析調査依頼中	—	—	—	—	—

都道府県名	開設者種別	病院名	病院の状況	ばく露のおそれのある場所		今後の計画	時期	今後の計画や時期が未定の理由
				患者利用あり	患者利用なし			
13東京都	23個人	青梅厚生病院	分析調査依頼中	-	-	-	-	-
14神奈川県	6市町村	藤沢市民病院	分析調査依頼中	-	-	-	-	-
14神奈川県	18医療法人	あおぼワイメンズホスピタル	分析調査依頼中	-	-	-	-	-
14神奈川県	18医療法人	医療法人愛生会 有馬病院	分析調査依頼中	-	-	-	-	-
14神奈川県	18医療法人	医療法人丹沢病院	分析調査依頼中	-	-	-	-	-
14神奈川県	18医療法人	医療法人仁愛会 近藤病院	分析調査依頼中	-	-	-	-	-
14神奈川県	18医療法人	医療法人社田増田厚生会 清川遠寿病院	分析調査依頼中	-	-	-	-	-
15新潟県	6市町村	町立津南病院	分析調査依頼中	-	-	-	-	-
15新潟県	18医療法人	新潟南病院	分析調査依頼中	-	-	-	-	-
15新潟県	18医療法人	亀田第一病院	分析調査依頼中	-	-	-	-	-
17石川県	18医療法人	結城病院	分析調査依頼中	-	-	-	-	-
22静岡県	10厚生連	JA静岡厚生連リハビリテーション中伊豆温泉病院	分析調査依頼中	-	-	-	-	-
22静岡県	18医療法人	医療法人フリースア会沼津西病院	分析調査依頼中	-	-	-	-	-
23愛知県	18医療法人	補狭間病院藤田こころケアセンター	分析調査依頼中	-	-	-	-	-
23愛知県	4独立行政法人	独立行政法人労働者健康安全機構旭労災病院	分析調査依頼中	-	-	-	-	-
23愛知県	6市町村	西尾市民病院	分析調査依頼中	-	-	-	-	-
23愛知県	18医療法人	医療法人田中会西尾病院	分析調査依頼中	-	-	-	-	-
23愛知県	18医療法人	八事病院	分析調査依頼中	-	-	-	-	-
24三重県	7地方独立行政法人	桑名南医療センター	分析調査依頼中	-	-	-	-	-
24三重県	18医療法人	倉本内科病院	分析調査依頼中	-	-	-	-	-
24三重県	18医療法人	みたき総合病院	分析調査依頼中	-	-	-	-	-
26京都府	13地共連	京都警察病院	分析調査依頼中	-	-	-	-	-
26京都府	18医療法人	医療法人三幸会北山病院	分析調査依頼中	-	-	-	-	-
26京都府	18医療法人	医療法人三幸会第二北山病院	分析調査依頼中	-	-	-	-	-
26京都府	22会社	京都連信病院	分析調査依頼中	-	-	-	-	-
26京都府	18医療法人	医療法人社団恵心会 京都武田病院	分析調査依頼中	-	-	-	-	-
26京都府	18医療法人	社会医療法人弘仁会 大島病院	分析調査依頼中	-	-	-	-	-
26京都府	18医療法人	医療法人清仁会 シミズ病院	分析調査依頼中	-	-	-	-	-
26京都府	18医療法人	医療法人清仁会 洛西ニュータウン病院	分析調査依頼中	-	-	-	-	-
27大阪府	18医療法人	医療法人ガラスア会 ガラスア病院	分析調査依頼中	-	-	-	-	-
27大阪府	18医療法人	医療法人千里厚生会 千里丘中央病院	分析調査依頼中	-	-	-	-	-
27大阪府	20その他の法人	大阪医科大学三島南病院	分析調査依頼中	-	-	-	-	-
27大阪府	18医療法人	医療法人社団緑水会 緑水会病院	分析調査依頼中	-	-	-	-	-
27大阪府	18医療法人	社会医療法人有恵会 香里ヶ丘有恵会病院	分析調査依頼中	-	-	-	-	-
27大阪府	18医療法人	医療法人友隣会 協立病院	分析調査依頼中	-	-	-	-	-
27大阪府	18医療法人	医療法人讃高会 高井病院	分析調査依頼中	-	-	-	-	-
27大阪府	18医療法人	医療法人藤井会 北河内藤井病院	分析調査依頼中	-	-	-	-	-
27大阪府	18医療法人	医療法人藤井会 大東中央病院	分析調査依頼中	-	-	-	-	-
27大阪府	18医療法人	医療法人藤井会 石切生喜病院	分析調査依頼中	-	-	-	-	-
27大阪府	18医療法人	医療法人新仁会 新仁会病院	分析調査依頼中	-	-	-	-	-
27大阪府	7地方独立行政法人	地方独立行政法人大阪府立病院機構大阪府立母子保健総合医療センター	分析調査依頼中	-	-	-	-	-
27大阪府	18医療法人	医療法人仙寿会 泉佐野病院	分析調査依頼中	-	-	-	-	-
27大阪府	18医療法人	医療法人博愛会 博愛城北病院	分析調査依頼中	-	-	-	-	-
27大阪府	18医療法人	医療法人真心会 真心会病院	分析調査依頼中	-	-	-	-	-
27大阪府	23個人	生野病院	分析調査依頼中	-	-	-	-	-
27大阪府	18医療法人	医療法人社団日翔会 生野愛和病院	分析調査依頼中	-	-	-	-	-
27大阪府	18医療法人	医療法人有隣会 東大阪病院	分析調査依頼中	-	-	-	-	-
27大阪府	18医療法人	医療法人慈心会 あびこ病院	分析調査依頼中	-	-	-	-	-
27大阪府	22会社	NTT西日本大阪病院	分析調査依頼中	-	-	-	-	-
28兵庫県	20その他の法人	神戸マリナーズ厚生会病院	分析調査依頼中	-	-	-	-	-
28兵庫県	18医療法人	神戸ゆうこう病院	分析調査依頼中	-	-	-	-	-
28兵庫県	18医療法人	布谷整形外科病院	分析調査依頼中	-	-	-	-	-
28兵庫県	3防衛省	自衛隊阪神病院	分析調査依頼中	-	-	-	-	-
28兵庫県	18医療法人	中谷整形外科病院	分析調査依頼中	-	-	-	-	-
28兵庫県	18医療法人	医療法人双葉会西江井島病院	分析調査依頼中	-	-	-	-	-
30和歌山県	9済生会	済生会和歌山病院	分析調査依頼中	-	-	-	-	-
31鳥取県	5都道府県	鳥取県立厚生病院	分析調査依頼中	-	-	-	-	-
32島根県	6市町村	津和野共存病院	分析調査依頼中	-	-	-	-	-
34広島県	22会社	中国電力株式会社 中電病院	分析調査依頼中	-	-	-	-	-
34広島県	18医療法人	医療法人 紫苑会 藤井病院	分析調査依頼中	-	-	-	-	-
34広島県	8日赤	広島赤十字・原爆病院	分析調査依頼中	-	-	-	-	-
35山口県	18医療法人	萩病院	分析調査依頼中	-	-	-	-	-
36徳島県	18医療法人	寺沢病院	分析調査依頼中	-	-	-	-	-
37香川県	18医療法人	医療法人栄光会 ルカ病院	分析調査依頼中	-	-	-	-	-
38愛媛県	8日赤	松山赤十字病院	分析調査依頼中	-	-	-	-	-
39高知県	18医療法人	藤原病院	分析調査依頼中	-	-	-	-	-
39高知県	18医療法人	高知城東病院	分析調査依頼中	-	-	-	-	-
39高知県	18医療法人	いの病院	分析調査依頼中	-	-	-	-	-

都道府県名	開設者種別	病院名	病院の状況	ばく露のおそれのある場所		今後の計画	時期	今後の計画や時期が未定の理由
				患者利用あり	患者利用なし			
40福岡県	18医療法人	医療法人光洋会 赤間病院	分析調査依頼中	—	—	—	—	—
40福岡県	18医療法人	医療法人静かな海の会 津屋崎中央病院	分析調査依頼中	—	—	—	—	—
40福岡県	18医療法人	医療法人静光園白川病院	分析調査依頼中	—	—	—	—	—
41佐賀県	18医療法人	医療法人杏仁会 神野病院	分析調査依頼中	—	—	—	—	—
41佐賀県	18医療法人	医療法人誠晴會 納富病院	分析調査依頼中	—	—	—	—	—
42長崎県	18医療法人	医療法人 光仁会 光仁会病院	分析調査依頼中	—	—	—	—	—
47沖縄県	23個人	大原病院	分析調査依頼中	—	—	—	—	—
28兵庫県	23個人	神崎病院	分析調査依頼予定	—	—	分析調査を実施	平成31年3月末日まで	—
01北海道	18医療法人	医療法人社団創成会羊蹄グリーン病院	分析調査依頼予定	—	—	分析調査を実施	未定	検討中
01北海道	18医療法人	社会医療法人 北輪会 開成病院	分析調査依頼予定	—	—	分析調査を実施	保温材は、アスベストが使用されておらず、耐火被覆材は、除去等の措置済み。煙突用断熱材については、設計図書等で確認ができず、現在調査費用について業者に見積もりを依頼済み。平成30年度中に分析調査を実施予定。	—
01北海道	18医療法人	晴生会さっぽろ病院	分析調査依頼予定	—	—	未定	未定	見積もりをとっているが、高額のため予算がとれず調査ができない状況である。
01北海道	18医療法人	社会医療法人延山会 北成病院	分析調査依頼予定	—	—	分析調査を実施	平成30年度中に調査を実施予定	—
01北海道	18医療法人	医療法人 五輪橋整形外科病院	分析調査依頼予定	—	—	分析調査を実施	平成31年6月1日解体予定。解体に向けて業者による調査を行う予定。	—
01北海道	18医療法人	医療法人社団明生会 イムス札幌内科リハビリテーション病院	分析調査依頼予定	—	—	分析調査を実施	平成29年度に業者と打ち合わせを行い、予算編成。平成30年度に調査を実施し、補修が必要であれば措置を実施。	—
01北海道	18医療法人	手稲溪仁会病院	分析調査依頼予定	—	—	分析調査を実施	現在敷地に調査見積り中。予算はとっているため、今年度中に調査実施予定。ばく露していた場合は、措置実施予定。	—
01北海道	18医療法人	札幌南一条病院	分析調査依頼予定	—	—	分析調査を実施	平成30年12月に取り壊すため、取り壊しのための調査をそれまでに実施予定。	—
01北海道	18医療法人	医療法人北志会 札幌ライラック病院	分析調査依頼予定	—	—	分析調査を実施	平成29年11月に見積もりを依頼。平成30年度中に分析調査を実施予定。	—
01北海道	18医療法人	医療法人社団 高台病院	分析調査依頼予定	—	—	分析調査を実施	現在、見積もり依頼中。平成30年1月中に分析調査を実施予定。	—
01北海道	18医療法人	医療法人社団 明生会 イムス札幌消化器中央総合病院	分析調査依頼予定	—	—	分析調査を実施	耐火被覆材はアスベストが使用されていなかったが、保温材(ボイラー室)と煙突用断熱材については、調査が必要。平成29年度に予算をくみ、平成30年度に調査予定。アスベストが含まれていれば、措置予定。	—
01北海道	18医療法人	医療法人整形外科進藤病院	分析調査依頼予定	—	—	分析調査を実施	平成30年3月までに分析調査を行う予定	—
01北海道	6市町村	名寄東病院	分析調査依頼予定	—	—	分析調査を実施	未定	アスベスト調査費用の確保、来年度以降の予算で検討のため
01北海道	8日赤	総合病院釧路赤十字病院	分析調査依頼予定	—	—	分析調査を実施	平成30年5月	—
02青森県	6市町村	外ヶ浜町国保外ヶ浜中央病院	分析調査依頼予定	—	—	分析調査を実施	平成29年10月30日までに分析調査予定(保温材・耐火被覆材・煙突用断熱材)	—
02青森県	6市町村	むつ総合病院	分析調査依頼予定	—	—	分析調査を実施	平成29年12月31日までに分析調査予定(保温材・煙突用断熱材)	—
02青森県	6市町村	むつリハビリテーション病院	分析調査依頼予定	—	—	未定	・平成29.9.30までに分析調査予定(保温材) ・分析調査前に未使用判明(耐火被覆材) ・調査時期未定(煙突用断熱材)	サンプル採取(煙突用断熱材)が困難であるとの業者の判断
02青森県	6市町村	青森市立浪岡病院	分析調査依頼予定	—	—	未定	調査時期未定(耐火被覆材)	調査対象病棟の今後のあり方(廃止等)が検討中であることから、それを踏まえて協議予定
03岩手県	5都道府県	いわてリハビリテーションセンター	分析調査依頼予定	—	—	分析調査を実施	平成31年3月31日までに分析調査に係る費用を予算化し、分析調査を行う予定	—
03岩手県	6市町村	種市病院	分析調査依頼予定	—	—	分析調査を実施	平成29年12月頃	—
03岩手県	9済生会	北上済生会病院	分析調査依頼予定	—	—	分析調査を実施	平成33年3月31日までに移転新築を予定しているため、それと並行して分析調査を進める予定	—
03岩手県	18医療法人	狹野病院	分析調査依頼予定	—	—	分析調査を実施	設計図上では使用されているか判別できなかったため、改めて業者に分析調査を依頼する予定(平成31年3月31日までに自主に計画している)	—
03岩手県	18医療法人	盛岡南病院	分析調査依頼予定	—	—	分析調査を実施	分析調査に係る見積りをすでに行っており、平成31年3月31日までに分析調査に係る費用を、予算化する予定	—
03岩手県	18医療法人	胆江病院	分析調査依頼予定	—	—	分析調査を実施	平成30年5月に新病棟建築が完了する。その後の建物の解体を行うことから、解体作業と並行して分析調査を、平成31年3月31日までに実施する予定	—
03岩手県	18医療法人	西城病院	分析調査依頼予定	—	—	分析調査を実施	分析調査に係る予算を、平成31年3月31日までに医療法人において予算化する予定	—
03岩手県	18医療法人	西城病院附属ひしがりやま病院	分析調査依頼予定	—	—	分析調査を実施	分析調査に係る予算を、平成31年3月31日までに医療法人において予算化する予定	—
04宮城県	6市町村	大崎市民病院鳴子温泉分院	分析調査依頼予定	—	—	分析調査を実施	病院の建替計画があり平成33年4月1日開院予定である。空調機械室が対象であり、病院開院後に解体することから平成31年度に分析調査を実施し平成33年解体前に除去等の措置を実施する予定	—
04宮城県	6市町村	登米市立米谷病院	分析調査依頼予定	—	—	分析調査を実施	新病院建築中であり、平成30年11月竣工予定。現施設はその後解体となる。そのため、事前分析調査を実施し、平成30年12月より解体工事に着手する予定となっている。	—
04宮城県	6市町村	気仙沼市立病院	分析調査依頼予定	—	—	分析調査を実施	平成29年12月より調査実施し解体予定(平成29年11月新築移転)	—
04宮城県	18医療法人	医療法人社団北社会船岡今野病院	分析調査依頼予定	—	—	分析調査を実施	平成30年4月までに設計図書等による確認を行う。	—
04宮城県	18医療法人	仙台中央病院	分析調査依頼予定	—	—	分析調査を実施	平成29年11月までに分析・調査を実施する。	—

都道府県名	開設者種別	病院名	病院の状況	ばく露のおそれのある場所		今後の計画	時期	今後の計画や時期が未定の理由
				患者利用あり	患者利用なし			
05秋田県	18医療法人	医療法人双山会 森岳温泉病院	分析調査依頼予定	—	—	分析調査を実施	調査時期未定	予算がおり次第、分析調査を実施予定
05秋田県	18医療法人	医療法人建永会 大館記念病院(旧明日実病院)	分析調査依頼予定	—	—	分析調査を実施	調査時期未定	今後、業者へ依頼する予定
06山形県	5都道府県	公立置賜長井病院	分析調査依頼予定	—	—	分析調査を実施	平成32年3月ごろに分析調査を実施予定	—
06山形県	6市町村	北村山公立病院	分析調査依頼予定	—	—	分析調査を実施	平成30年3月までに分析調査依頼予定	—
06山形県	6市町村	米沢市立病院	分析調査依頼予定	—	—	分析調査を実施	平成29年12月に分析調査を依頼予定	—
06山形県	18医療法人	山形ロイヤル病院	分析調査依頼予定	—	—	分析調査を実施	平成30年3月までに分析調査依頼予定	—
07福島県	18医療法人	今泉眼科病院	分析調査依頼予定	—	—	分析調査を実施	平成30年度以降	—
08茨城県	5都道府県	県立こころの医療センター	分析調査依頼予定	—	—	分析調査を実施	平成30年3月に分析調査を実施する。	—
08茨城県	6市町村	小美玉市医療センター	分析調査依頼予定	—	—	分析調査を実施	未定	平成30年4月以降に施設を解体するか改築するか調整中
08茨城県	17公益法人	取手北相馬保健医療センター医師会病院	分析調査依頼予定	—	—	分析調査を実施	平成30年4月に分析調査を依頼する。	—
08茨城県	18医療法人	アイビークリニック	分析調査依頼予定	—	—	分析調査を実施	平成30年4月に実施する予定	—
08茨城県	18医療法人	八郷整形外科内科病院	分析調査依頼予定	—	—	分析調査を実施	平成30年3月に分析調査を依頼する。	—
08茨城県	18医療法人	宮本病院(医療法人恵仁会)	分析調査依頼予定	—	—	分析調査を実施	平成30年3月に分析調査を依頼する。	—
08茨城県	18医療法人	ハートフルふししろ病院	分析調査依頼予定	—	—	分析調査を実施	平成29年10月に分析調査を依頼する。	—
08茨城県	20その他の法人	東京医科大学茨城医療センター	分析調査依頼予定	—	—	分析調査を実施	平成30年3月に分析調査を依頼する。	—
08茨城県	21生協組合	城南病院	分析調査依頼予定	—	—	分析調査を実施	平成29年10月に分析調査を依頼する。	—
09栃木県	18医療法人	宇都宮西ヶ丘病院	分析調査依頼予定	—	—	分析調査を実施	(煙突用断熱材のみ設計図書等で確認できず)平成30年10月頃	—
10群馬県	5都道府県	群馬県立精神医療センター	分析調査依頼予定	—	—	分析調査を実施	平成30年3月までに実施予定	—
10群馬県	18医療法人	関口病院	分析調査依頼予定	—	—	分析調査を実施	設計図書等の確認も含め平成29年12月までに実施予定	—
10群馬県	18医療法人	上武呼吸器科内科病院	分析調査依頼予定	—	—	分析調査を実施	平成29年12月までに実施予定	—
10群馬県	18医療法人	駒井病院	分析調査依頼予定	—	—	分析調査を実施	平成29年12月までに実施予定	—
10群馬県	18医療法人	田島病院	分析調査依頼予定	—	—	分析調査を実施	設計図書等の確認も含め平成29年12月までに実施予定	—
10群馬県	18医療法人	長生病院	分析調査依頼予定	—	—	分析調査を実施	設計図書等の確認も含め平成29年12月までに実施予定	—
10群馬県	18医療法人	上牧温泉病院	分析調査依頼予定	—	—	分析調査を実施	平成29年12月までに実施予定	—
10群馬県	18医療法人	みどり病院	分析調査依頼予定	—	—	分析調査を実施	設計図書等の確認も含め平成29年12月までに実施予定	—
10群馬県	21生協組合	高崎中央病院	分析調査依頼予定	—	—	分析調査を実施	平成29年12月までに実施予定	—
10群馬県	18医療法人	関越中央病院	分析調査依頼予定	—	—	設計図書等による確認を実施	平成29年12月までに実施予定	—
11埼玉県	5都道府県	埼玉県立循環器・呼吸器病センター	分析調査依頼予定	—	—	分析調査を実施	未定	予算の関係のため
11埼玉県	6市町村	さいたま市立病院	分析調査依頼予定	—	—	分析調査を実施	平成32年度に分析調査をする。	—
11埼玉県	18医療法人	医療法人社団協会友会東川口病院	分析調査依頼予定	—	—	分析調査を実施	12月頃の実施を検討中	—
11埼玉県	18医療法人	東武中央病院	分析調査依頼予定	—	—	分析調査を実施	平成30年度に院内改修を予定のため、その際に対応する。	—
11埼玉県	18医療法人	浅野病院	分析調査依頼予定	—	—	分析調査を実施	未定	予算の関係のため
11埼玉県	18医療法人	金子病院	分析調査依頼予定	—	—	分析調査を実施	今年度中には調査を完了させる予定	—
11埼玉県	18医療法人	東鷲宮病院	分析調査依頼予定	—	—	未定	未定	平成30年11月に病院移転のため
11埼玉県	18医療法人	蓮江病院	分析調査依頼予定	—	—	分析調査を実施	今年中に調査予定	—
11埼玉県	18医療法人	三芳野第2病院	分析調査依頼予定	—	—	分析調査を実施	未定	分析調査費用が高額のため
11埼玉県	18医療法人	三芳野病院	分析調査依頼予定	—	—	分析調査を実施	未定	分析調査費用が高額のため
11埼玉県	18医療法人	医療法人社団愛友会蓮田一心会病院	分析調査依頼予定	—	—	分析調査を実施	時期については未定	調査費用が膨大のため
11埼玉県	20その他の法人	獨協医科大学越谷病院	分析調査依頼予定	—	—	分析調査を実施	平成29年度より、数年かけ院内改修工事を施工予定のため、そのエリア毎に分析調査を実施	—
12千葉県	6市町村	公立長生病院	分析調査依頼予定	—	—	分析調査を実施	平成30年9月までに全棟の分析調査を依頼し、除去等の装置を検討する。	—
12千葉県	6市町村	国保匠達市民病院	分析調査依頼予定	—	—	分析調査を実施	建替を予定しているため、その進捗状況によって取壊しむけての石綿調査を実施する。	—
12千葉県	6市町村	松戸市立福祉医療センター 東松戸病院	分析調査依頼予定	—	—	分析調査を実施	煙突に関しては平成29年9月までに実施予定	—
12千葉県	6市町村	千葉市立海浜病院	分析調査依頼予定	—	—	分析調査を実施	平成29年実施	—
12千葉県	18医療法人	流山中央病院	分析調査依頼予定	—	—	分析調査を実施	平成29年実施予定	—
12千葉県	18医療法人	中原病院	分析調査依頼予定	—	—	分析調査を実施	平成29年度実施予定	—
12千葉県	18医療法人	袖ヶ浦さつき台病院	分析調査依頼予定	—	—	未定	未定	解体や改修時に確認
12千葉県	18医療法人	医療法人鉄蕉会 亀田総合病院	分析調査依頼予定	—	—	分析調査を実施	平成29年度中を予定	—
12千葉県	18医療法人	医療法人 巻石堂病院	分析調査依頼予定	—	—	除去等の措置を実施	平成30年3月から解体工事予定	—
12千葉県	18医療法人	吉菜会 下総病院	分析調査依頼予定	—	—	分析調査を実施	平成29年度中を予定	—
12千葉県	18医療法人	浅井病院	分析調査依頼予定	—	—	分析調査を実施	平成30年度予定	—
12千葉県	18医療法人	吉菜会 下総病院	分析調査依頼予定	—	—	分析調査を実施	平成29年度中を予定	—
13東京都	5都道府県	東京都リハビリテーション病院	分析調査依頼予定	—	—	未定	未定	対応検討中のため
13東京都	6市町村	青梅市立総合病院	分析調査依頼予定	—	—	未定	未定	対応検討中のため
13東京都	12国共連	国家公務員共済組合連合会 三宿病院	分析調査依頼予定	—	—	未定	未定	調査にかかる費用に予算が取れないため
13東京都	17公益法人	公益財団法人 東京都保健医療公社 多摩北部医療センター	分析調査依頼予定	—	—	未定	未定	対応検討中のため
13東京都	17公益法人	公益財団法人 東京都保健医療公社 東部地域病院	分析調査依頼予定	—	—	未定	未定	対応検討中のため
13東京都	18医療法人	医療法人社団 永生会 永生病院	分析調査依頼予定	—	—	未定	未定	病院改修計画があり、その中で調査・措置を検討する。
13東京都	18医療法人	青葉病院	分析調査依頼予定	—	—	分析調査を実施	平成30年度中	—
13東京都	18医療法人	湘南メテカル記念病院	分析調査依頼予定	—	—	未定	未定	対応検討中のため
13東京都	18医療法人	医療法人社団 仁仁会 上野病院	分析調査依頼予定	—	—	未定	未定	対応検討中のため
13東京都	18医療法人	医療法人財団 同潤会 富士見病院	分析調査依頼予定	—	—	未定	未定	対応検討中のため
13東京都	18医療法人	医療法人社団 善会 西村記念病院	分析調査依頼予定	—	—	未定	未定	業者との調整
13東京都	18医療法人	医療法人社団 総合会 武蔵野中央病院	分析調査依頼予定	—	—	分析調査を実施	平成30年3月まで	—
13東京都	18医療法人	医療法人財団 岩尾会 東京海道病院	分析調査依頼予定	—	—	分析調査を実施	未定	対応検討中のため

都道府県名	開設者種別	病院名	病院の状況	ばく露のおそれのある場所		今後の計画	時期	今後の計画や時期が未定の理由
				患者利用あり	患者利用なし			
13東京都	18医療法人	社会医療法人社団 昭愛会 水野記念病院	分析調査依頼予定	—	—	除去等の措置を実施	未定	改修工事に併せて実施を検討中
13東京都	18医療法人	医療法人社団 厚友会 足立東部病院	分析調査依頼予定	—	—	未定	未定	対応検討中のため
13東京都	18医療法人	医療法人社団 明正会 佐々総合病院	分析調査依頼予定	—	—	未定	未定	実施予算の見通しが立たないため
13東京都	18医療法人	医療法人社団 明理会 鶴川サナトリウム病院	分析調査依頼予定	—	—	分析調査を実施	平成30年5月	—
13東京都	18医療法人	医療法人社団 京浜会 京浜病院	分析調査依頼予定	—	—	未定	未定	対応検討中のため
13東京都	18医療法人	医療法人社団 京浜会 新京浜病院	分析調査依頼予定	—	—	未定	未定	対応検討中のため
13東京都	18医療法人	医療法人社団 野村会 野村病院	分析調査依頼予定	—	—	未定	未定	対応検討中のため
13東京都	18医療法人	医療法人社団 MDビュー 東京ちどり病院	分析調査依頼予定	—	—	未定	未定	対応検討中のため
13東京都	18医療法人	医療法人社団 明和会 西八王子病院	分析調査依頼予定	—	—	未定	未定	対応検討中のため
13東京都	18医療法人	医療法人社団 和風会 多摩リハビリテーション病院	分析調査依頼予定	—	—	未定	未定	対応検討中のため
13東京都	18医療法人	医療法人社団 研精会 山田病院	分析調査依頼予定	—	—	除去等の措置を実施	平成32年建替予定	—
13東京都	18医療法人	医療法人財団 緑秀会 田無病院	分析調査依頼予定	—	—	未定	未定	対応検討中のため
13東京都	18医療法人	医療法人社団 KNI 北原国際病院	分析調査依頼予定	—	—	分析調査を実施	平成30年3月	—
13東京都	18医療法人	医療法人社団 哲仁会 井口病院	分析調査依頼予定	—	—	除去等の措置を実施	平成30年3月	—
13東京都	18医療法人	医療法人財団 青溪会 駒木野病院	分析調査依頼予定	—	—	分析調査を実施	平成30年7月	—
13東京都	18医療法人	世田谷中央病院	分析調査依頼予定	—	—	未定	未定	対応検討中のため
13東京都	18医療法人	医療法人社団 創生会 町田病院	分析調査依頼予定	—	—	未定	未定	改めて対応を検討している最中であるため
13東京都	18医療法人	医療法人社団 茂恵会 半蔵門病院	分析調査依頼予定	—	—	分析調査を実施	平成30年5月	—
13東京都	18医療法人	医療法人社団 河井病院	分析調査依頼予定	—	—	除去等の措置を実施	平成29年度中に廃止予定	—
13東京都	18医療法人	医療法人財団 安田病院	分析調査依頼予定	—	—	未定	未定	対応検討中のため
13東京都	18医療法人	医療法人財団 仁医会 牧田総合病院	分析調査依頼予定	—	—	分析調査を実施	平成32年度中	—
13東京都	18医療法人	医療法人社団 弘生会 東都三軒茶屋リハビリテーション病院（旧 三軒茶屋第二病院）	分析調査依頼予定	—	—	未定	未定	対応検討中のため
13東京都	18医療法人	医療法人社団 清泉会 下北沢病院	分析調査依頼予定	—	—	未定	未定	対応検討中のため
13東京都	18医療法人	医療法人社団 緑真会 世田谷下田総合病院	分析調査依頼予定	—	—	未定	未定	対応検討中のため
13東京都	18医療法人	医療法人社団 東光会 西東京中央総合病院	分析調査依頼予定	—	—	未定	未定	対応検討中のため
13東京都	18医療法人	医療法人社団 景星会 赤羽東口病院（旧 北部セントラル病院）	分析調査依頼予定	—	—	未定	未定	前任者から引き継いでおらず、これから検討する。
13東京都	18医療法人	医療法人社団 成友会 小森病院	分析調査依頼予定	—	—	未定	未定	分析調査後検討する。
13東京都	18医療法人	医療法人財団 梅田病院	分析調査依頼予定	—	—	未定	未定	対応検討中のため
13東京都	18医療法人	医療法人社団 けいせい会 東京北部病院	分析調査依頼予定	—	—	未定	未定	対応検討中のため
13東京都	18医療法人	特定医療法人社団 潤恵会 敬仁病院	分析調査依頼予定	—	—	未定	未定	対応検討中のため
13東京都	18医療法人	医療法人社団 弘仁勝和会 勝和会病院	分析調査依頼予定	—	—	未定	未定	対応検討中のため
13東京都	18医療法人	社会医療法人社団 光仁会 第一病院	分析調査依頼予定	—	—	未定	未定	対応検討中のため
13東京都	19社福法人	社会福祉法人 東京有隣会 有隣病院	分析調査依頼予定	—	—	未定	未定	対応検討中のため
13東京都	19社福法人	社会福祉法人 聖ヨハネ会桜町病院	分析調査依頼予定	—	—	未定	未定	依頼先未確定の為
13東京都	20その他の法人	日本医科大学付属病院	分析調査依頼予定	—	—	除去等の措置を実施	平成31年以降（現在改修工事中）	—
13東京都	20その他の法人	一般財団法人 精神医学研究所附属 東京武蔵野病院	分析調査依頼予定	—	—	設計図書等による確認を実施	平成29年10月	—
13東京都	20その他の法人	昭和大学病院	分析調査依頼予定	—	—	分析調査を実施	平成30年3月まで	—
13東京都	20その他の法人	慶應義塾大学病院	分析調査依頼予定	—	—	除去等の措置を実施	平成31年1月解体開始予定	—
13東京都	20その他の法人	昭和大学病院附属 東病院	分析調査依頼予定	—	—	分析調査を実施	平成30年3月まで	—
13東京都	20その他の法人	飛鳥病院	分析調査依頼予定	—	—	分析調査を実施	平成30年3月まで	—
13東京都	20その他の法人	緑成会病院	分析調査依頼予定	—	—	未定	未定	対応検討中のため
13東京都	23個人	關野病院	分析調査依頼予定	—	—	分析調査を実施	平成29年12月まで	—
13東京都	23個人	西砂川病院	分析調査依頼予定	—	—	分析調査を実施	平成31年9月	—
13東京都	18医療法人	医療法人社団 孝山会 滝山病院	分析調査依頼予定	—	—	分析調査を実施	平成29年10月	—
14神奈川県	3防衛省	自衛隊横須賀病院	分析調査依頼予定	—	—	未定	未定	予算及び調査方法調整中
14神奈川県	4独立行政法人	独立行政法人労働者健康安全機構 横浜労災病院	分析調査依頼予定	—	—	設計図書等による確認を実施	未定	実施時期調整中のため
14神奈川県	4独立行政法人	関東労災病院	分析調査依頼予定	—	—	分析調査を実施	平成30年4月以降依頼予定	—
14神奈川県	6市町村	平塚市民病院	分析調査依頼予定	—	—	設計図書等による確認を実施	(本館) 一部改修工事以外の場所について、平成29年7月以降にアスベスト調査会社に相談。必要がある場合には、平成30年9月頃に事前調査及び本調査を実施予定。	—
14神奈川県	7地方独立行政法人	神奈川県立こども医療センター	分析調査依頼予定	—	—	分析調査を実施	未定	・管理棟1階人口気象機械室・・・平成29年3月4日措置済み ・昨年度から少しずつ調査、除去を実施しており、今後も予算の執行状況を見ながら調整していく
14神奈川県	9済生会	恩賜財団済生会 横浜市南部病院	分析調査依頼予定	—	—	分析調査を実施	・耐火被覆材は使用していない ・煙突はボイラ一点検時の12月に調査予定	—
14神奈川県	10厚生連	神奈川県厚生農業協同組合連合会 相模原協同病院	分析調査依頼予定	—	—	未定	未定	煙突用断熱材について、24時間稼働している部分なので、機械を停止させることが難しい。アスベストの使用は不明であるが、アスベストが使用されているとみなし、措置も検討しているが、具体的な分析調査時期は検討中である。病院新築移転計画がある。
14神奈川県	12国共連	国家公務員共済組合連合会 平塚共済病院	分析調査依頼予定	—	—	分析調査を実施	平成30年4月に分析調査を実施予定	—
14神奈川県	17公益法人	公益財団法人 積善会 日向台病院	分析調査依頼予定	—	—	設計図書等による確認を実施	平成29年度末までに実施	—
14神奈川県	18医療法人	佐々木病院	分析調査依頼予定	—	—	設計図書等による確認を実施	平成29年末までに、調査実施	—
14神奈川県	18医療法人	ワシン坂病院	分析調査依頼予定	—	—	設計図書等による確認を実施	平成29年末までに、調査実施	—

都道府県名	開設者種別	病院名	病院の状況	ばく露のおそれのある場所		今後の計画	時期	今後の計画や時期が未定の理由
				患者利用あり	患者利用なし			
14神奈川県	18医療法人	医療法人佐藤病院	分析調査依頼予定	—	—	設計図書等による確認を実施	平成29年末までに、調査実施	—
14神奈川県	18医療法人	医療法人裕徳会 港南台病院	分析調査依頼予定	—	—	設計図書等による確認を実施	平成29年度末までに調査実施	—
14神奈川県	18医療法人	医療法人社団明芳会 イムス横浜脳神経外科病院	分析調査依頼予定	—	—	設計図書等による確認を実施	平成29年末までに、調査実施予定	—
14神奈川県	18医療法人	赤枝病院	分析調査依頼予定	—	—	分析調査を実施	・保温材、耐火被覆材は平成29年12月末までに調査 ・煙突用断熱材は、平成28年12月にアスベストの含有が判明したため、使用中止、ばく露しないよう囲み込み(措置済み)	—
14神奈川県	18医療法人	神奈川病院	分析調査依頼予定	—	—	設計図書等による確認を実施	平成30年1月までに、調査実施	—
14神奈川県	18医療法人	医療法人芳生会保土ヶ谷病院	分析調査依頼予定	—	—	設計図書等による確認を実施	平成29年度末までに調査実施	—
14神奈川県	18医療法人	大倉山記念病院	分析調査依頼予定	—	—	設計図書等による確認を実施	未定	予算措置が必要のため時間を要する
14神奈川県	18医療法人	医療法人社団青葉会牧野記念病院	分析調査依頼予定	—	—	設計図書等による確認を実施	平成29年9月に実施予定	—
14神奈川県	18医療法人	医療法人社団明芳会 横浜新都市脳神経外科病院	分析調査依頼予定	—	—	設計図書等による確認を実施	・保温材、耐火被覆材 平成30年1月までに調査依頼 ・煙突用断熱材 平成30年2月までに調査依頼	—
14神奈川県	18医療法人	医療法人横浜柏堤会 戸塚共立第1病院	分析調査依頼予定	—	—	設計図書等による確認を実施	現在調査結果待ち	—
14神奈川県	18医療法人	横浜丘の上病院	分析調査依頼予定	—	—	設計図書等による確認を実施	平成29年度末までに調査実施予定	—
14神奈川県	18医療法人	医療法人社団美里会 瀬谷ふたつ橋病院	分析調査依頼予定	—	—	設計図書等による確認を実施	平成29年末までに、調査実施	—
14神奈川県	18医療法人	横浜養生病院	分析調査依頼予定	—	—	設計図書等による確認を実施	平成29年末までに、調査実施予定	—
14神奈川県	18医療法人	広瀬病院	分析調査依頼予定	—	—	分析調査を実施	平成30年3月中に分析調査を実施予定	—
14神奈川県	18医療法人	医療法人社団哺育会 さがみりハビリテーション病院	分析調査依頼予定	—	—	未定	未定	病院の総括本部より「業者を選定しまとめて実施する予定」との回答を得ているため
14神奈川県	18医療法人	藤沢病院	分析調査依頼予定	—	—	未定	未定	現在、該当建物が改修工事中であること、また依頼先業者の選定も含め設計会社と検討を行っていることから時期も含め未定。改修工完了後は、早期実施を検討
14神奈川県	18医療法人	医療法人社団仁輪会 くず葉台病院	分析調査依頼予定	—	—	分析調査を実施	現在、分析調査依頼先を選定中。平成30年9月頃までに分析調査を実施予定。	—
14神奈川県	18医療法人	医療法人養生院 清川病院	分析調査依頼予定	—	—	分析調査を実施	平成29年12月に分析調査依頼予定	—
14神奈川県	18医療法人	医療法人社団相信会 青木病院	分析調査依頼予定	—	—	分析調査を実施	平成30年2月頃までに分析調査依頼予定	—
14神奈川県	18医療法人	西湘病院	分析調査依頼予定	—	—	未定	未定	今後業者を選定するため
14神奈川県	18医療法人	社会医療法人ジャパンメディカルアライアンス 海老名総合病院	分析調査依頼予定	—	—	分析調査を実施	平成30年2月頃までに分析調査依頼予定。必要があれば今後の対応を検討。	—
14神奈川県	18医療法人	社会医療法人三栄会 中央林間病院	分析調査依頼予定	—	—	未定	未定	調査業者の選定(依頼先、金額等の情報が乏しい)に難航しているため
14神奈川県	19社団法人	総合病院聖コゼフ病院	分析調査依頼予定	—	—	未定	未定	建物の築年数が古いいため、調査方法等を含め検討中。また、老朽化しているため、新棟建設を検討中。
14神奈川県	20その他の法人	一般社団法人日本厚生団 長津田厚生総合病院	分析調査依頼予定	—	—	設計図書等による確認を実施	未定	旧棟建て替え時に調査し解体予定
14神奈川県	20その他の法人	北里大学東病院	分析調査依頼予定	—	—	分析調査を実施	・保温材・・・分析調査を実施し、アスベストが使用されていない事が確認された。 ・耐火被覆材・・・平成30年3月中に分析調査を実施予定 ・煙突用断熱材・・・分析調査を実施し、アスベストが使用されていない事が確認された。	—
14神奈川県	20その他の法人	北里大学病院	分析調査依頼予定	—	—	分析調査を実施	平成30年3月中に分析調査を実施予定	—
14神奈川県	21生協組合	医療生協かながわ生活協同組合 戸塚病院	分析調査依頼予定	—	—	設計図書等による確認を実施	平成29年末までに、調査実施予定	—
15新潟県	5都道府県	新潟県立加茂病院	分析調査依頼予定	—	—	分析調査を実施	・平成31年以降に分析調査実施予定 ・改築に伴い、旧建物におけるアスベスト使用状況の調査を解体時に行う予定	—
15新潟県	5都道府県	新潟県はまぐみ小児療育センター	分析調査依頼予定	—	—	分析調査を実施	平成30年3月に調査実施予定	—
15新潟県	10厚生連	中条第二病院	分析調査依頼予定	—	—	分析調査を実施	・平成30年度～平成32年度の間に調査実施予定 ・建物の老朽化も進んでおり、建て替えも含めて検討している。	—
15新潟県	10厚生連	柏崎総合医療センター	分析調査依頼予定	—	—	分析調査を実施	平成30年1月に調査実施予定	—
15新潟県	10厚生連	真野みずほ病院	分析調査依頼予定	—	—	分析調査を実施	未定	厚生連本部で実施時期を検討中のため
15新潟県	18医療法人	田宮病院	分析調査依頼予定	—	—	分析調査を実施	・保温材について、平成29年度中に調査計画を策定。平成30年度以降、計画的な調査実施を行う予定 ・耐火被覆材は、ばく露のおそれなし ・煙突用断熱材は、アスベストの使用なし	—
15新潟県	18医療法人	榑田病院	分析調査依頼予定	—	—	分析調査を実施	未定	施設の老朽化に応じ、現在、改築を検討中。改築検討過程で分析調査を実施予定だが、時期は未定。
15新潟県	20その他の法人	日本歯科大学新潟病院	分析調査依頼予定	—	—	分析調査を実施	・保温材について平成30年8月に調査実施予定 ・耐火被覆材は、分析調査によりアスベストが使用されていないことが確認できている。 ・煙突用断熱材は、分析調査によりアスベストの使用が判明したが、ばく露のおそれがないものである。	—
15新潟県	20その他の法人	日本歯科大学医科病院	分析調査依頼予定	—	—	分析調査を実施	・保温材について平成30年8月に調査実施予定 ・耐火被覆材は、分析調査によりアスベストが使用されていないことが確認できている。 ・煙突用断熱材は、設計図書等によりアスベストが使用されていないことが確認できている。	—

都道府県名	開設者種別	病院名	病院の状況	ばく露のおそれのある場所		今後の計画	時期	今後の計画や時期が未定の理由
				患者利用あり	患者利用なし			
16富山県	18医療法人	成和病院	分析調査依頼予定	—	—	未定	未定	時期については未回答
16富山県	18医療法人	医療法人万葉病院	分析調査依頼予定	—	—	分析調査を実施	平成29年度中	—
16富山県	21生協組合	富山医療生活協同組合富山協立病院	分析調査依頼予定	—	—	分析調査を実施	平成29年12月	—
17石川県	6市町村	金沢市立病院	分析調査依頼予定	—	—	分析調査を実施	未定	費用的・時間的な負担が大きいため
17石川県	6市町村	穴水総合病院	分析調査依頼予定	—	—	分析調査を実施	未定	費用的・時間的な負担が大きいため
17石川県	6市町村	公立羽咋病院	分析調査依頼予定	—	—	分析調査を実施	未定	費用的・時間的な負担が大きいため
17石川県	18医療法人	藤井脳神経外科病院	分析調査依頼予定	—	—	分析調査を実施	未定	費用的・時間的な負担が大きいため
18福井県	6市町村	レイクヒルズ美方病院	分析調査依頼予定	—	—	分析調査を実施	平成30年3月までを予定(予測該当箇所が多いため一部平成30年度の可能性あり)	—
18福井県	6市町村	市立敦賀病院	分析調査依頼予定	—	—	分析調査を実施	平成30年3月までを予定	—
20長野県	18医療法人	信愛会 田中病院	分析調査依頼予定	—	—	分析調査を実施	平成30年度までに調査を実施する予定	—
21岐阜県	6市町村	土岐市立総合病院	分析調査依頼予定	—	—	分析調査を実施	年内に分析調査を依頼する。	—
21岐阜県	7地方独立行政法人	岐阜県総合医療センター	分析調査依頼予定	—	—	設計図書等による確認を実施	平成29年12月	—
21岐阜県	18医療法人	岐阜南病院	分析調査依頼予定	—	—	分析調査を実施	平成29年10月	—
23愛知県	18医療法人	総合大進会病院	分析調査依頼予定	—	—	分析調査を実施	平成29年12月までに実施	—
23愛知県	18医療法人	医療法人 回生会 北津島病院	分析調査依頼予定	—	—	分析調査を実施	未定	内部改修工事のため
23愛知県	20その他の法人	藤田保健衛生大学病院	分析調査依頼予定	—	—	未定	未定	1、2号棟解体予定のため
23愛知県	20その他の法人	愛知医科大学病院	分析調査依頼予定	—	—	分析調査を実施	平成30年3月末までに分析調査を実施	—
23愛知県	18医療法人	東春病院	分析調査依頼予定	—	—	未定	未定	実施時期を検討中
23愛知県	18医療法人	かがわ北病院	分析調査依頼予定	—	—	分析調査を実施	平成29年10月に分析調査を行う。	—
23愛知県	18医療法人	小牧第一病院	分析調査依頼予定	—	—	未定	未定	平成30年頃、建替予定
23愛知県	18医療法人	新川病院	分析調査依頼予定	—	—	分析調査を実施	介護医療院に係る政省令の整備等の進捗状況次第であり、平成29年度中もしくは平成30年度当初の予定	—
23愛知県	18医療法人	加藤病院	分析調査依頼予定	—	—	分析調査を実施	未定	老朽化により、建物診断と同時の時期に行うため時期未定
23愛知県	18医療法人	宮地病院	分析調査依頼予定	—	—	未定	未定	病院前の県道の掘り下げ工事にかかるため、病院移設又は改築を検討しているため(行政調査済み)
23愛知県	5都道府県	愛知県精神医療センター	分析調査依頼予定	—	—	分析調査を実施	平成30年解体前(平成29年11月から平成30年3月)に調査実施予定	—
23愛知県	6市町村	名古屋市立東部医療センター	分析調査依頼予定	—	—	分析調査を実施	平成31年新棟開棟以降	—
23愛知県	8日赤	名古屋第一赤十字病院	分析調査依頼予定	—	—	分析調査を実施	平成30年6月	—
23愛知県	20その他の法人	藤田保健衛生大学坂元文種報徳會病院	分析調査依頼予定	—	—	除去等の措置を実施	未定	一部施設については除去措置を実施したが、その他の施設については、今後の改修時に分析調査及び除去等の措置を実施する予定
23愛知県	15健保連	名鉄病院	分析調査依頼予定	—	—	分析調査を実施	平成31年度中を予定	—
23愛知県	18医療法人	医療法人東樹会 東樹会病院	分析調査依頼予定	—	—	分析調査を実施	「煙突用断熱材」は設計図で使用無しを確認済。他は未定。	建物2棟の施行業者の違いにより、調査方針が決まっていないため
24三重県	6市町村	尾鷲総合病院	分析調査依頼予定	—	—	分析調査を実施	平成30年3月	—
24三重県	6市町村	上野総合市民病院	分析調査依頼予定	—	—	分析調査を実施	平成30年9月	—
24三重県	6市町村	市立伊勢総合病院	分析調査依頼予定	—	—	分析調査を実施	平成31年1月(移転・解体に伴う調査)	—
24三重県	6市町村	市立四日市病院	分析調査依頼予定	—	—	分析調査を実施	未定	天井内部や煙突内側などサンプリングが困難
24三重県	7地方独立行政法人	桑名東医療センター	分析調査依頼予定	—	—	分析調査を実施	平成30年3月	—
24三重県	18医療法人	多度あやめ病院	分析調査依頼予定	—	—	分析調査を実施	平成30年3月	—
24三重県	18医療法人	桐原温泉病院	分析調査依頼予定	—	—	分析調査を実施	平成30年3月	—
24三重県	18医療法人	武内病院	分析調査依頼予定	—	—	分析調査を実施	移転計画あり(3年以内)。解体に伴い調査予定。	—
24三重県	18医療法人	遠山病院	分析調査依頼予定	—	—	分析調査を実施	改修に伴い順次実施しており、平成30年5月完了予定	—
24三重県	18医療法人	岡波総合病院	分析調査依頼予定	—	—	分析調査を実施	移転計画あり(5年以内)。解体に伴い調査予定。	—
24三重県	18医療法人	幸和病院	分析調査依頼予定	—	—	分析調査を実施	平成29年12月	—
24三重県	23個人	松阪厚生病院	分析調査依頼予定	—	—	分析調査を実施	平成29年11月	—
26京都府	19社福法人	西陣病院	分析調査依頼予定	—	—	分析調査を実施	未定	設計図書による確認ができないため分析調査を実施するべきところ、いまだに問い合わせの段階である。 理由としては2棟ある建物について増改築の詳細が不明で確認に時間を要している。 至急分析調査を開始するために、分析機関であります弊社に問い合わせ相談中であり、早急に結果をまとめるよう努める。
26京都府	18医療法人	医療法人社団行院会京都大原記念病院	分析調査依頼予定	—	—	分析調査を実施	建築設計事務所と相談を行っているが、建設にかかわる竣工面等が現存していないことで、調査に入る前段階の大規模な事前調査が必要となり、またその調査方法も妥当となる工法が確立されておらず、費用等も含め調査期間も膨大となることが予測されることから、現在は調査等の年度予算の計上までされていないが、3年後を目途に実施予定である。また、後の新病院建設計画に伴い、解体計画も持ち合せていることから、建物解体時に適切な対応ができればと考えている。	—
26京都府	18医療法人	総合病院京都南病院	分析調査依頼予定	—	—	分析調査を実施	平成34年に全面建替を予定しており、その既存解体工事に際してアスベスト含有材料の調査、撤去計画を行う予定である。	—
26京都府	18医療法人	医療法人新生十全会京都双岡病院	分析調査依頼予定	—	—	分析調査を実施	病院建物の一部は既に解体工事(内部)を行い、アスベストは検出されなかった。他の部分については、患者様がいらっしゃる為、現段階では調査を行うと、患者様に影響が出る為、平成34年の解体工事時に併せて調査を行う予定である。	—
26京都府	19社福法人	社会福祉法人 浩照会伏見桃山総合病院	分析調査依頼予定	—	—	分析調査を実施	未定	アスベスト分析調査依頼先等について、建築事務所と検討中

都道府県名	開設者種別	病院名	病院の状況	ばく露のおそれのある場所		今後の計画	時期	今後の計画や時期が未定の理由
				患者利用あり	患者利用なし			
26京都府	18医療法人	医療法人聖聖会 八幡中央病院	分析調査依頼予定	—	—	分析調査を実施	来年度予算計上し、実施予定	—
26京都府	12国共連	国家公務員共済組合 舞鶴共済病院	分析調査依頼予定	—	—	分析調査を実施	未定	費用の問題
26京都府	18医療法人	医療法人 岸本病院	分析調査依頼予定	—	—	分析調査を実施	未定	建築設計事務所と打ち合わせ中・費用の問題等
26京都府	18医療法人	特定医療法人丹後ふるさと病院	分析調査依頼予定	—	—	未定	未定	建設業者に確認し、使用していないと考えられるとのことであったが確定資料がない。分析調査は費用のこともあるので検討中。
27大阪府	18医療法人	医療法人若葉会 昭和病院	分析調査依頼予定	—	—	未定	未定	数年内に移設建築予定のため
27大阪府	20その他の法人	一般財団法人大阪府警察協会 北大阪警察病院	分析調査依頼予定	—	—	分析調査を実施	今年度中	—
27大阪府	23個人	藍蔭園病院	分析調査依頼予定	—	—	未定	未定	財政的に補助金等がなければ難しい
27大阪府	8日赤	日本赤十字社大阪府支部 高槻赤十字病院	分析調査依頼予定	—	—	分析調査を実施	平成29年度中に調査を実施し、年度内に結果を確認	—
27大阪府	18医療法人	医療法人祥佑会 藤田胃腸科病院	分析調査依頼予定	—	—	分析調査を実施	平成29年10月に調査を実施し、年度内に結果を確認。アスベストが検出された場合、次年度に措置を行う予定。	—
27大阪府	18医療法人	医療法人西浦会 京阪病院	分析調査依頼予定	—	—	分析調査を実施	平成30年4月頃調査実施予定	—
27大阪府	12国共連	国家公務員共済組合連合会 枚方済済病院	分析調査依頼予定	—	—	分析調査を実施	未定	病院の建替を検討しているため
27大阪府	23個人	福田総合病院	分析調査依頼予定	—	—	分析調査を実施	未定	病院の建替を検討しているため
27大阪府	18医療法人	医療法人松徳会 松谷病院	分析調査依頼予定	—	—	分析調査を実施	未定	改築または移転を検討しているため
27大阪府	18医療法人	社会医療法人美杉会 佐藤病院	分析調査依頼予定	—	—	分析調査を実施	今年度中、遅くとも来年度末までには実施される予定	—
27大阪府	18医療法人	医療法人社団丸山会 八戸の里病院	分析調査依頼予定	—	—	未定	未定	現在病院移転計画中のため
27大阪府	18医療法人	医療法人聖和錦秀会 阪本病院	分析調査依頼予定	—	—	未定	平成30年以降に分析調査依頼予定	調査対象建物を選定中のため
27大阪府	18医療法人	医療法人河内友会 河内総合病院	分析調査依頼予定	—	—	分析調査を実施	アスベストがあると思われる場所が人の出入りのないボイラ一室のみ、実施の必要性についても含めて検討していたが、平成18年頃にJIS A1481又はJIS A1481規格群にて3種類を対象に分析調査を実施したようであり、調査結果の確認を再度行っている。	—
27大阪府	18医療法人	医療法人秋岡病院	分析調査依頼予定	—	—	分析調査を実施	現在分析調査業者選定中、平成29年末までに実施予定	—
27大阪府	18医療法人	医療法人さくら会 さくら会病院	分析調査依頼予定	—	—	設計図書等による確認を実施	・耐火被覆材は使用されていないことが確認済 ・平成30年3月までに保温材、煙突用断熱材が分析調査依頼予定	—
27大阪府	18医療法人	医療法人以和貴会 金岡中央病院	分析調査依頼予定	—	—	分析調査を実施	保温材の分析調査を平成30年度中に行う。耐火被覆材と煙突用断熱材は対応済み。	—
27大阪府	4独立行政法人	独立行政法人労働者健康福祉機構 大阪労災病院	分析調査依頼予定	—	—	分析調査を実施	平成33年	—
27大阪府	18医療法人	医療法人恩泉会 浜寺中央病院	分析調査依頼予定	—	—	分析調査を実施	未定	平成31年4月に病院を新築し、移転予定のため
27大阪府	18医療法人	医療法人慈友会 堺山口病院	分析調査依頼予定	—	—	分析調査を実施	平成30年度中	—
27大阪府	18医療法人	医療法人微風会 浜寺病院	分析調査依頼予定	—	—	分析調査を実施	平成30年6月から建て替えを行う。古い建物を壊す際には、調査を行う予定である。	—
27大阪府	18医療法人	医療法人仁済会 高石病院	分析調査依頼予定	—	—	未定	未定	設計図等の書類が確認できず、調査未実施
27大阪府	18医療法人	医療法人啓仁会 咲花病院	分析調査依頼予定	—	—	分析調査を実施	平成29年11月予定	—
27大阪府	18医療法人	医療法人坂根病院	分析調査依頼予定	—	—	分析調査を実施	未定	現在、当院の建替を進めるにあたり岸和田市役所と開発申請の協議中。 内容としては、接道の幹線道路までの道幅に、要件を満たしていない箇所がありその部分をクリアするために、関係各所と協議の場を設定している状態。 今後、順次要件を満たしていけば新棟建築、既存建物の解体へ移行。今回調査の趣旨である、アスベスト分析調査に対しても、速やかに移行・実施が行えるようにする。 また、新棟建築及び既存建物の解体計画に大幅な遅れが生じると調査を優先して、計画・実施が行えるよう準備を整える予定である。
27大阪府	19社福法人	社会福祉法人寺田萬寿会 寺田萬寿病院	分析調査依頼予定	—	—	分析調査を実施	未定	実施は計画しているが、建替・改築を検討しておりその内容、次期は現在協議中である為、決定後分析調査の実施について定める予定
27大阪府	18医療法人	医療法人社団栗田会 久米田外科整形外科病院	分析調査依頼予定	—	—	分析調査を実施	平成30年3月	—
27大阪府	18医療法人	医療法人積善会 高橋病院	分析調査依頼予定	—	—	設計図書等による確認を実施	未定	現在、設計図書の確認中であり、確認完了まで時間を要する為、確認完了後今後の手続きについて検討を行う。
27大阪府	18医療法人	医療法人聖心会 堀病院	分析調査依頼予定	—	—	未定	未定	業者の選定で困難している。
27大阪府	9済生会	社会福祉法人恩賜財団済生会支部 大阪府済生会中津病院	分析調査依頼予定	—	—	分析調査を実施	平成30年2月	—
27大阪府	18医療法人	医療法人渡辺医学会 桜橋渡辺病院	分析調査依頼予定	—	—	設計図書等による確認を実施	未定	調査会社と調整段階の為
27大阪府	18医療法人	医療法人新明会 神原病院	分析調査依頼予定	—	—	分析調査を実施	未定	当院建物施行元等と調査内容を確認し、平成30年3月末までに実施する予定
27大阪府	21生協組合	北大阪医療生活協同組合 十三病院	分析調査依頼予定	—	—	分析調査を実施	平成29年度中	—
27大阪府	18医療法人	医療法人若葉会 淀川若葉会病院	分析調査依頼予定	—	—	分析調査を実施	分析が未実施の電気室は、平成29年10月に実施予定	—
27大阪府	18医療法人	医療法人医誠会 医誠会病院	分析調査依頼予定	—	—	分析調査を実施	平成30年3月	—
27大阪府	18医療法人	医療法人藤田会 フジタ病院	分析調査依頼予定	—	—	未定	未定	建替予定があり未定
27大阪府	17公益法人	公益財団法人日本生命済生会附属日生病院	分析調査依頼予定	—	—	分析調査を実施	平成30年4月30日に新病院へ移転予定。現病院の解体調査を平成29年12月15日から実施予定で、アスベスト調査も同時期行う。調査終了後に取壊し着手予定	建替予定であるため、また、一定調査は予定中
27大阪府	18医療法人	医療法人愛祥会 愛記念病院(旧:西大阪病院)	分析調査依頼予定	—	—	分析調査を実施	平成30年10月に分析調査の実施	—
27大阪府	18医療法人	医療法人中本会 中本病院	分析調査依頼予定	—	—	未定	未定	概ね5～10年後をめどに建替を検討中のため

都道府県名	開設者種別	病院名	病院の状況	ばく露のおそれのある場所		今後の計画	時期	今後の計画や時期が未定の理由
				患者利用あり	患者利用なし			
27大阪府	18医療法人	医療法人敬仁会 今里胃腸病院	分析調査依頼予定	—	—	設計図書等による確認を実施	現在、建築施工業者にアスベストを使用していないという証明を依頼している。その結果次第で今後の計画を考える。	設計事務所や建築施工業者からは、その時期(平成14年)にはアスベストは使っていないと報告をうけているが、設計図からはその証明が難しいといわれた。そのため、建築施工業者にアスベストを使っていないという証明を依頼している。その証明ができれば、分析調査を依頼しようと考えているが、調査費が高額なため時期が定まらない。
27大阪府	18医療法人	医療法人アエバ会 アエバ外科病院	分析調査依頼予定	—	—	未定	未定	2、3年後に建替を予定している。
27大阪府	18医療法人	医療法人同仁会 松崎病院	分析調査依頼予定	—	—	設計図書等による確認を実施	平成31年2月	—
27大阪府	18医療法人	医療法人医誠会 城東中央病院	分析調査依頼予定	—	—	分析調査を実施	平成29年11月分析実施予定	—
27大阪府	18医療法人	医療法人津樹会 城東病院	分析調査依頼予定	—	—	分析調査を実施	平成32年3月までにアスベスト使用分析調査を行ない、その結果に基づいて除去措置などの対応策を講じる予定。調査に係る費用を含めて検討中。	—
27大阪府	7地方独立行政法人	地方独立行政法人大阪府立病院機構大阪府立急性期・総合医療センター	分析調査依頼予定	—	—	分析調査を実施	平成30年3月(予定)	—
27大阪府	18医療法人	医療法人越宗会(財団)越宗整形外科病院	分析調査依頼予定	—	—	分析調査を実施	平成30年12月	—
27大阪府	19社福法人	社会福祉法人愛徳福祉会南大阪小児リハビリテーション病院	分析調査依頼予定	—	—	分析調査を実施	平成29年度中(平成30年3月末まで)	—
27大阪府	18医療法人	特定医療法人清翠会 小山病院	分析調査依頼予定	—	—	除去等の措置を実施	病院移転のため平成30年1月31日に本病院が閉院となる。現在、閉院後の対応として、土地・建物の売却を業者と話し合いを行っている。よって、平成30年3～5月頃土地・建物の売却が決まる予定。土地・建物ごと売却になった場合は売却先による除去等の処理を行う。更地での売却となった場合は当法人にて解体業者に依頼し除去等の処理を行う予定。	—
27大阪府	18医療法人	医療法人五月会 平野若葉会病院	分析調査依頼予定	—	—	分析調査を実施	未定	分析費用の経費確保が現段階では難しいところではあるが、平成29年度内には計画予定
27大阪府	23個人	松本病院	分析調査依頼予定	—	—	設計図書等による確認を実施	未定	業者選定中のため
27大阪府	18医療法人	医療法人杏樹会 杏林記念病院	分析調査依頼予定	—	—	分析調査を実施	平成30年7月	—
28兵庫県	20その他の法人	一般財団法人甲南会甲南病院	分析調査依頼予定	—	—	分析調査を実施	現在増改築工事である。解体部分については平成31年末まで実施	—
28兵庫県	20その他の法人	一般財団法人甲南会六甲アイランド甲南病院	分析調査依頼予定	—	—	分析調査を実施	未定	予算的な事より優先順位をつけているため後回しになっている
28兵庫県	12国共連	国家公務員共済組合連合会六甲病院	分析調査依頼予定	—	—	分析調査を実施	未定	複数の業者に見積りを取り寄せている。今後比較して確定する予定であるため
28兵庫県	18医療法人	医療法人昭生病院	分析調査依頼予定	—	—	分析調査を実施	平成30年3月まで	—
28兵庫県	20その他の法人	一般財団法人神戸マリナーズ厚生会ポートアイランド病院	分析調査依頼予定	—	—	除去等の措置を実施	平成30年3月31日まで	—
28兵庫県	18医療法人	松田病院	分析調査依頼予定	—	—	分析調査を実施	未定	経済的に苦しいため(消防設備の修理を優先)
28兵庫県	7地方独立行政法人	神戸市立医療センター西市民病院	分析調査依頼予定	—	—	分析調査を実施	平成30年3月(改築工事終了後)	—
28兵庫県	18医療法人	公文病院	分析調査依頼予定	—	—	分析調査を実施	未定	病院移転等も視野に入れ、現在資金繰り等を検討しているため
28兵庫県	18医療法人	適寿リハビリテーション病院	分析調査依頼予定	—	—	分析調査を実施	平成30年3月まで	—
28兵庫県	23個人	大澤病院	分析調査依頼予定	—	—	分析調査を実施	平成29年10月目視で確認後必要があれば分析依頼	—
28兵庫県	18医療法人	石橋内科広畑センター病院	分析調査依頼予定	—	—	分析調査を実施	平成30年3月まで	—
28兵庫県	18医療法人	金田病院	分析調査依頼予定	—	—	分析調査を実施	平成30年3月31日まで	—
28兵庫県	18医療法人	杉安病院	分析調査依頼予定	—	—	除去等の措置を実施	平成31年8月頃(平成31年2月新築移転後)	—
28兵庫県	18医療法人	医療法人朗源会大隈病院	分析調査依頼予定	—	—	分析調査を実施	未定(建物のその他改修・補修工事時期を鑑み決定する)	分析調査の結果によって対応
28兵庫県	18医療法人	近藤病院	分析調査依頼予定	—	—	分析調査を実施	平成30年3月まで	—
28兵庫県	18医療法人	医療法人旭会園田病院	分析調査依頼予定	—	—	分析調査を実施	設計図書による確認作業済み。平成30.3月までに分析調査を依頼予定。	—
28兵庫県	18医療法人	アイワ病院	分析調査依頼予定	—	—	分析調査を実施	平成29年10月(特殊建築物定期調査と合わせて実施予定)	特殊建築物定期調査と合わせて実施予定
28兵庫県	18医療法人	社会医療法人愛仁会尼崎だいもつ病院	分析調査依頼予定	—	—	分析調査を実施	平成33年3月末(平成32年度中まで)	—
28兵庫県	23個人	熊野病院	分析調査依頼予定	—	—	分析調査を実施	平成29年11月までに、分析調査を依頼する。	—
28兵庫県	6市町村	西宮市立中央病院	分析調査依頼予定	—	—	分析調査を実施	平成30年3月まで、※ばく露のおそれがある「耐火被覆材」については、平成29年4月に措置済み	—
28兵庫県	6市町村	市立芦屋病院	分析調査依頼予定	—	—	分析調査を実施	平成30年3月まで	—
28兵庫県	18医療法人	医療法人社団順心会順心リハビリテーション病院	分析調査依頼予定	—	—	分析調査を実施	5年後の新病院へ移設後の解体時に分析予定	—
28兵庫県	18医療法人	医療法人社団仙酔いなみ野病院	分析調査依頼予定	—	—	設計図書等による確認を実施	平成30年度 建物改修予定。確認、対策を講じる。	—
28兵庫県	6市町村	加東市民病院	分析調査依頼予定	—	—	分析調査を実施	平成31年3月末までに分析調査を依頼する。	—
28兵庫県	6市町村	公立宍粟総合病院	分析調査依頼予定	—	—	分析調査を実施	平成30年度内に分析調査を依頼する。	—
28兵庫県	18医療法人	医療法人社団天馬会半田中央病院	分析調査依頼予定	—	—	分析調査を実施	平成30年度内(平成31年3月末までに実施)	—
28兵庫県	5都道府県	兵庫県立柏原病院	分析調査依頼予定	—	—	未定	未定	該当の箇所は受電室であり、作業するには約1週間ほど全館停電することになり作業が困難。2年後移転も控えている。
29奈良県	7地方独立行政法人	奈良県総合医療センター	分析調査依頼予定	—	—	分析調査を実施	今年度中に実施	—
29奈良県	18医療法人	高の原中央病院	分析調査依頼予定	—	—	分析調査を実施	平成30年度に実施	—
29奈良県	18医療法人	平尾病院	分析調査依頼予定	—	—	分析調査を実施	今年度または来年度に実施	—
29奈良県	18医療法人	恵生病院	分析調査依頼予定	—	—	分析調査を実施	今年度中に実施	—
29奈良県	18医療法人	當麻病院	分析調査依頼予定	—	—	分析調査を実施	平成30年1月に実施	—
29奈良県	18医療法人	土庫病院	分析調査依頼予定	—	—	分析調査を実施	今年度中	—
29奈良県	20その他の法人	大塚病院	分析調査依頼予定	—	—	分析調査を実施	平成31年度中に実施	—
30和歌山県	18医療法人	紀和病院	分析調査依頼予定	—	—	分析調査を実施	見積を催したが、どこまでの検査を実施するか検討中であり、検査は平成30年度までに行いたい。	—
30和歌山県	18医療法人	串本有田病院	分析調査依頼予定	—	—	未定	未定	対応検討中

都道府県名	開設者種別	病院名	病院の状況	ばく露のおそれのある場所		今後の計画	時期	今後の計画や時期が未定の理由
				患者利用あり	患者利用なし			
30和歌山県	21生協組合	和歌山生協病院	分析調査依頼予定	—	—	分析調査を実施	平成29年度内	—
34広島県	18医療法人	医療法人 広和会 福馬外科病院	分析調査依頼予定	—	—	分析調査を実施	平成30年3月までに実施	—
34広島県	18医療法人	医療法人 同仁会 府中央内科病院	分析調査依頼予定	—	—	分析調査を実施	平成30年3月までに実施予定	—
34広島県	18医療法人	医療法人社団 更生会 草津病院	分析調査依頼予定	—	—	分析調査を実施	平成30年3月までに実施	—
34広島県	18医療法人	医療法人 エム・エム会 マッターホルンハビリテーション病院	分析調査依頼予定	—	—	分析調査を実施	未定	移転新築(建替)検討中のため
34広島県	7地方独立行政法人	地方独立行政法人広島市立病院機構 広島市立広島市民病院	分析調査依頼予定	—	—	分析調査を実施	平成30年3月までに実施	—
34広島県	19社福法人	府中みくまり病院	分析調査依頼予定	—	—	分析調査を実施	平成30年3月までに実施予定	—
34広島県	18医療法人	医療法人社団 樹堂会 本永病院	分析調査依頼予定	—	—	分析調査を実施	平成30年3月末までに実施	—
34広島県	18医療法人	医療法人社団 一陽会 原田病院	分析調査依頼予定	—	—	分析調査を実施	業者選定中、平成30年3月までに実施予定	—
34広島県	18医療法人	医療法人社団神田会 木曾病院	分析調査依頼予定	—	—	分析調査を実施	平成30年3月までに実施予定	—
35山口県	6市町村	光市立大和総合病院	分析調査依頼予定	—	—	分析調査を実施	平成30年中に分析調査を実施予定	—
36徳島県	18医療法人	井上病院	分析調査依頼予定	—	—	除去等の措置を実施	平成30年4月措置予定(アスベストがあれば)	—
37香川県	6市町村	高松市民病院	分析調査依頼予定	—	—	分析調査を実施	平成30年度	—
37香川県	6市町村	高松市民病院塩江分院	分析調査依頼予定	—	—	分析調査を実施	附属医療施設整備後の解体工事の際に実施	—
37香川県	18医療法人	医療法人社団光風会三光病院	分析調査依頼予定	—	—	分析調査を実施	煙突の箇所は、年内に実施する予定	—
38愛媛県	18医療法人	広瀬病院	分析調査依頼予定	—	—	設計図書等による確認を実施	平成30年8月の建替え時	—
39高知県	18医療法人	香長中央病院	分析調査依頼予定	—	—	分析調査を実施	平成29年内に煙突断熱材の詳細な分析調査を実施予定	—
39高知県	18医療法人	川村病院	分析調査依頼予定	—	—	分析調査を実施	平成30年3月(改築計画あり)	—
39高知県	8日赤	高知赤十字病院	分析調査依頼予定	—	—	除去等の措置を実施	移転する平成31年4月以降に現建物解体予定	—
39高知県	18医療法人	だいいちりハビリテーション病院	分析調査依頼予定	—	—	未定	2~3年中に現建物の継続使用について判断する予定(アスベストの使用が疑われる箇所が、給湯配管(隠れ部)及び煙突断熱のため、アスベストがばく露の恐れはないものと思われる。)	移転検討中のため
39高知県	18医療法人	高橋病院	分析調査依頼予定	—	—	分析調査を実施	平成29年11月	—
40福岡県	18医療法人	医療法人博腎会 博腎会病院	分析調査依頼予定	—	—	未定	未定	建物が古く建替も検討中のため
40福岡県	18医療法人	社会医療法人 社団至誠会木村病院	分析調査依頼予定	—	—	分析調査を実施	平成30年秋予定。	—
40福岡県	12国共連	国家公務員共済組合連合会千早病院	分析調査依頼予定	—	—	分析調査を実施	未定	経営状況を鑑みて実施したい。
40福岡県	18医療法人	医療法人西福岡病院	分析調査依頼予定	—	—	分析調査を実施	平成30年3月までに実施する。	—
40福岡県	18医療法人	医療法人 南川整形外科病院	分析調査依頼予定	—	—	分析調査を実施	建替を2~3年以内に予定しており、その際に実施する。	—
40福岡県	20その他の法人	福岡大学病院	分析調査依頼予定	—	—	分析調査を実施	平成29年11月までに分析調査を依頼する。	—
40福岡県	18医療法人	医療法人松風会二日市共立病院	分析調査依頼予定	—	—	未定	未定	病院建物の建設業者に確認を進めており、その結果次第で対応を判断したい。
40福岡県	18医療法人	医療法人社団扶洋会 薬病院	分析調査依頼予定	—	—	未定	未定	建替の予定があるため
40福岡県	5都道府県	福岡県立精神医療センター太宰府病院	分析調査依頼予定	—	—	分析調査を実施	平成30年3月までに実施する。	—
40福岡県	18医療法人	堤病院	分析調査依頼予定	—	—	分析調査を実施	平成29年12月	—
40福岡県	6市町村	中間市立病院	分析調査依頼予定	—	—	未定	未定	病院の建替を検討しているため
40福岡県	18医療法人	医療法人笠松会 有吉病院	分析調査依頼予定	—	—	分析調査を実施	未定	建物の老朽化もあり、建て替えも視野に入れると、改修計画などは立てにくい為
40福岡県	20その他の法人	久留米大学病院	分析調査依頼予定	—	—	分析調査を実施	・総合診療棟についてはアスベスト使用なし ・R施設・放射線治療センターの対象保温材について平成30年4月までに分析調査を依頼	—
40福岡県	18医療法人	医療法人社団高邦会 高木病院	分析調査依頼予定	—	—	未定	未定	ボイラー使用中(煙突)のため
40福岡県	18医療法人	八女リハビリ病院	分析調査依頼予定	—	—	分析調査を実施	平成29年10月に分析調査	—
40福岡県	18医療法人	日の出町すぎ病院	分析調査依頼予定	—	—	分析調査を実施	平成35年3月。医療法人シーエムエスは、有明医療圏に医療機関を3施設有しており、将来(平成34年度)統合を計画している。	—
40福岡県	12国共連	国家公務員共済組合連合会 新小倉病院	分析調査依頼予定	—	—	分析調査を実施	・時期は平成31年度から平成33年度 ・棟棟建替予定時に実施	—
40福岡県	18医療法人	医療法人杏和会 平尾台病院	分析調査依頼予定	—	—	分析調査を実施	未定	病院の建替えを検討中
40福岡県	6市町村	北九州市立八幡病院	分析調査依頼予定	—	—	分析調査を実施	・平成30年10月頃新病院へ移転予定 ・移転後アスベストの調査を実施する予定	—
40福岡県	18医療法人	医療法人社団翠会 八幡厚生病院	分析調査依頼予定	—	—	分析調査を実施	平成30年3月末までに分析調査を依頼する。	—
40福岡県	18医療法人	医療法人浜田病院	分析調査依頼予定	—	—	未定	未定	資金不足のため調査時期未定
40福岡県	18医療法人	医療法人社団誠心会 萩原中央病院	分析調査依頼予定	—	—	分析調査を実施	平成30年3月末までに分析調査を依頼する。	—
40福岡県	23個人	早良病院	分析調査依頼予定	—	—	分析調査を実施	平成30年5月までに調査を依頼する。	—
41佐賀県	18医療法人	医療法人清明会 きやま鹿毛病院	分析調査依頼予定	—	—	未定	未定	平成30年1月末で閉院予定のため。また、その後の建物の補修・改修計画や今後の見通しがまだ固まっていないため。
42長崎県	8日赤	日本赤十字社 長崎原爆病院	分析調査依頼予定	—	—	分析調査を実施	平成30年3~4月に実施予定(調査業者と取壊し業者が同一のため取り壊し前に実施)	—
42長崎県	12国共連	国家公務員共済組合連合会 佐世保共済病院	分析調査依頼予定	—	—	分析調査を実施	平成30.3までに実施	—
42長崎県	18医療法人	長崎北徳洲会病院	分析調査依頼予定	—	—	未定	設計図書等による確認を実施	平成32年春に建替が決定し、建設業者との確認・調整に時間がかかっている。
42長崎県	18医療法人	医療法人 福仁会 三原台病院	分析調査依頼予定	—	—	分析調査を実施	業者と協議を実施した。年度内には正式に依頼する予定。	—

都道府県名	開設者種別	病院名	病院の状況	ばく露のおそれのある場所		今後の計画	時期	今後の計画や時期が未定の理由
				患者利用あり	患者利用なし			
42長崎県	18医療法人	医療法人 外海弘仁会 日浦病院	分析調査依頼予定	—	—	分析調査を実施	耐火被覆剤については、ばく露のおそれなかった。他については、次年度に建設業者に依頼予定。	—
42長崎県	18医療法人	医療法人共生会 長崎友愛病院	分析調査依頼予定	—	—	分析調査を実施	未定	業者選定に時間を要している。
42長崎県	18医療法人	京町内科病院	分析調査依頼予定	—	—	未定	未定	テナントのオーナーに依頼している。
42長崎県	18医療法人	佐世保同仁会病院	分析調査依頼予定	—	—	除去等の措置を実施	建替のため、平成30年4月に取壊す。調査はその前に実施する。(解体業者は、平成30年1月に選定予定している。)	—
42長崎県	18医療法人	医療法人 横尾病院	分析調査依頼予定	—	—	分析調査を実施	未定	移転計画があり費用の確保に時間を要している。現在、旧建物の設計業者と協議中。
42長崎県	18医療法人	青洲会病院	分析調査依頼予定	—	—	分析調査を実施	平成30年2月に実施する。	—
42長崎県	18医療法人	杏林病院	分析調査依頼予定	—	—	分析調査を実施	未定	費用確保と業者選定に時間を要している
42長崎県	18医療法人	医療法人 七久会 山崎病院	分析調査依頼予定	—	—	設計図書等による確認を実施	未定	平成29年7月に開院。費用の確保に時間を要する
42長崎県	23個人	三景台病院	分析調査依頼予定	—	—	分析調査を実施	平成29年3月に保温材について分析調査を実施。ばく露恐れなし(未措置)。平成30年度中に他の調査を行い、併せて措置を実施する予定。	—
46鹿児島県	6市町村	出水総合医療センター	分析調査依頼予定	—	—	分析調査を実施	平成30年度	—
46鹿児島県	18医療法人	前田病院	分析調査依頼予定	—	—	分析調査を実施	平成29年中	—
46鹿児島県	18医療法人	相良病院	分析調査依頼予定	—	—	分析調査を実施	平成31年2月	—
46鹿児島県	18医療法人	産科婦人科柿木病院	分析調査依頼予定	—	—	未定	未定	検討できていない。
46鹿児島県	18医療法人	高原病院	分析調査依頼予定	—	—	未定	未定	費用面で対応が困難
46鹿児島県	22会社	鹿児島通信病院	分析調査依頼予定	—	—	未定	未定	平成30年3月末廃止予定
47沖縄県	18医療法人	北山病院	分析調査依頼予定	—	—	分析調査を実施	未定	現在、コストを含め調査について業者へ相談中
47沖縄県	18医療法人	うるま記念病院	分析調査依頼予定	—	—	分析調査を実施	平成30年3月	—
47沖縄県	18医療法人	医療法人新緑会 屋宜原病院	分析調査依頼予定	—	—	未定	未定	対象建物の解体改修を予定している。費用の問題もあり、平成30年4月の診療報酬改訂後に検討したい。
47沖縄県	21生協組合	とよみ生協病院	分析調査依頼予定	—	—	分析調査を実施	平成32年～33年にかけて、建物を解体(案)予定	—
47沖縄県	18医療法人	医療法人社団福和会 白銀病院	分析調査依頼予定	—	—	分析調査を実施	平成30年5月	—
47沖縄県	18医療法人	医療法人唐和会 沖縄第一病院	分析調査依頼予定	—	—	分析調査を実施	未定	現在、見積書をとって業者選定中
47沖縄県	18医療法人	医療法人おもと会 大浜第二病院	分析調査依頼予定	—	—	分析調査を実施	平成29年度末予定	—
47沖縄県	18医療法人	社会医療法人仁愛会 浦添総合病院	分析調査依頼予定	—	—	未定	未定	業者から見積をとって、予算の問題があるので、調査の実施については11月以降に院内で調整する。
47沖縄県	19社福法人	沖縄療育園	分析調査依頼予定	—	—	設計図書等による確認を実施	平成29年度末	—
47沖縄県	5都道府県	沖縄県立八重山病院	分析調査依頼予定	—	—	分析調査を実施	平成29年度末	—
01北海道	18医療法人	医療法人同仁会佐々木病院	未回答	—	—	—	—	—
12千葉県	23個人	石井病院	未回答	—	—	—	—	—
27大阪府	20その他の法人	近畿大学医学部附属病院	未回答	—	—	—	—	—
27大阪府	23個人	東淀川病院	未回答	—	—	—	—	—